



Gdynia dnia: 2022-08-23

Pismo: CRZP/167/2022/AZP

ul. Morska 81-87  
bud. F pok. 226  
81-225 Gdynia

[www.umg.edu.pl](http://www.umg.edu.pl)

Zespół ds. Zamówień  
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421  
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: [zampubl@umg.edu.pl](mailto:zampubl@umg.edu.pl)

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ\_1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawa urządzeń elektronicznych dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni- powtórne"** – znak sprawy **CRZP/167/2022/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 1

Dzień dobry,

proszę o informację w jakiej aplikacji ma pracować konwerter? W celu dopasowania do aplikacji proponujemy rozwiązanie z załącznika. Czy taki konwerter Modbus slave - HART master spełni wymagania użytkownika?

### Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wymagania spełni urządzenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia przygotowanym przez Zamawiającego.

Jeżeli sygnału Modbus jest w formacie RTU to urządzenie spełnia oczekiwania, ale musi to być jednoznacznie udokumentowane.

Kierownik Zamawiającego lub  
osoba upoważniona

Zespół ds. Zamówień Publicznych

Referent  
*Aneta Bednarska-Głoga*  
Aneta Bednarska-Głoga