

ZAŁĄCZNIK 5 - BILANS MOCY SZCZEGÓŁOWY

EKO ELPROM			Tytuł:									Biuro:												
			Rewizja:									Wydział:												
			Data:	03.2022r.								Nr porządkowy:												
			Status:	PROJEKT WYKONAWCZY								Nr dokumentu:												
															P ZAINST.		MOC CZYNNIA OBLICZENIOWA							
ROZDZIELNICA GŁÓWNA			ODBIORNIK		OKRES		AGR		UPS		AGR		UPS		k <sub>zL</sub>	k <sub>zZ</sub>	PR. NORMALNA		AGR		UPS			
																	LATO P <sub>oSL</sub> [kW]	ZIMA P <sub>oSZ</sub> [kW]	LATO P <sub>oAL</sub> [kW]	ZIMA P <sub>oAZ</sub> [kW]	LATO P <sub>oUL</sub> [kW]	ZIMA P <sub>oUZ</sub> [kW]		
			NAZWA	MOC ZAINSTALOWANA [kW]	LATO (L)	ZIMA (Z)	TAK/NIE	%	TAK/NIE	%	P <sub>IS</sub> [kW]	P <sub>IG</sub> [kW]												
RGB1n	TA	SZAFY RACK	40,00	L	Z	TAK	100%	TAK	100%	40,00	40,00	1,00	1,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00			
		KLIMATYZACJA	27,00	L	Z	TAK	100%	NIE	0%	27,00	0,00	0,70	0,70	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00			
		INSTALACJE NISKOPRĄDOWE	1,00	L	Z	TAK	100%	TAK	100%	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			
		GNIAZDA	2,00	L	Z	TAK	100%	TAK	50%	2,00	1,00	0,60	0,60	1,20	1,20	1,20	1,20	0,60	0,60	0,60	0,60			
		OŚWIETLENIE	1,00	L	Z	TAK	100%	NIE	0%	1,00	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ROZDZIELNICA TA - SUMA		71,00								71,00	42,00	0,86		61,30	61,30	61,30	61,30	41,10	41,10				
	INNE		2,00	L	Z	TAK	100%	NIE	0%	2,00	0,00	0,60	0,60	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ODBIORY PROJEKTOWANE (RUPSn)		20,00	L	Z	TAK	100%	TAK	100%	20,00	20,00	0,80	0,80	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00			
	ROZDZIELNICA RGB1n		93,00												78,50	78,50	78,50	78,50	57,10	57,10				
RGB1nb			ODBIORY ISTNIEJĄCE	40,00	L	Z	NIE	0%	NIE	0%	0,00	0,00	0,70	0,70	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ROZDZIELNICA RGB1nb - SUMA			40,00							0,00	0,00	0,70		28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ZŁĄCZE ZKB1n			133,00							93,00	62,00			106,50	106,50	78,50	78,50	57,10	57,10	57,10	57,10			
TB	SZAFY RACK	40,00	L	Z	NIE	0%	NIE	0%	0,00	0,00	1,00	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	KLIMATYZACJA	27,00	L	Z	NIE	0%	NIE	0%	0,00	0,00	0,70	0,70	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	GNIAZDA	7,00	L	Z	NIE	0%	NIE	0%	0,00	0,00	0,30	0,30	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	OŚWIETLENIE	1,00	L	Z	NIE	0%	NIE	0%	0,00	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ROZDZIELNICA TB - SUMA			75,00							0,00	0,00	0,82		61,70	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			