

L.p.	Opis materiału/ urządzenia	przykładowy producent lub równoważny	Ilość	J.m.
<b>INSTALACJA KLIMATYZACJI</b>				
1.	Jednostki wewnętrzne klimatyzacji precyzyjnej wraz z nawilżaczami zgodnie z karta doboru		3	szt.
2.	Jednostki zewnętrzne klimatyzacji precyzyjnej zgodnie z kartą doboru		3	szt.
3.	Moduł do pracy w niskich tempaertaurach +35 kg R410A		3	kmpl.
4.	PESHEL fi 100 do prowadzenia w gruncie		23	mb.
5.	Rury miedziane dla instalacji klimatyzacji z kształtkami i łącznikami, z materiałami montażowymi, pomocniczymi, obejmami i zawieszami, wraz z izolacją o średnicy:			
	15,9 mm		60	mb
	19,1 mm		60	mb
6.	Zabezpieczenia przejść instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego			
	Zabezpieczenie pożarowe np. BIS Pacifyre z materiałami pomocniczymi (montaż izolacji z kauczuku, montaż kołnierza ogniochronnego na rurę miedzianą o średnicy:			
	DN 22		6	szt.
	DN 16		6	szt.

**Uwaga:**

Zgodnie z treścią art. 29 ust.1-3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zmianami użycie w niniejszej dokumentacji nazw własnych produktów, producentów, znaków towarowych i patentów uzasadnione jest specyfiką zamówienia, należy je traktować jako przykładowe i w celu zachowania uczciwej konkurencji można stosować produkty równoważne (o parametrach technicznych i użytkowych, właściwościach charakterystycznych i właściwościach estetycznych, standardach określonych dla materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia nie gorszych niż przywołane)

Projekt realizuje konkretny ciąg technologiczny co do ich cech i parametrów, a wszystkie nazwy urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej traktowane są jako definicja standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji, dopuszcza stosowanie urządzeń i wyrobów „równoważnych” co do ich cech i parametrów.