

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

PHU "BMT" Mariusz Tomczak
ul. Wicherkiewicza 5/13
30-389 KRAKÓW

Wasz znak: PWK/WB/5/2017

Nasz znak: PSG-C00/DT/ZMS/18W/561216/17 - 1376/1/17

Kraków, 27.10.2017

Dot.: **Warunków technicznych dla projektowanej budowy kanalizacji ciśnieniowo-tłocznej sołectwa Wola Batorska, zlewnia VS2 oraz przebudowy sieci wodociągowej w odniesieniu do czynnych sieci i urządzeń gazowniczych.**

W nawiązaniu do pisma w sprawie j/w Zakład Gazowniczy w Krakowie informuje, że w rejonie objętym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sieć gazowa, której jesteśmy operatorem, o następujących parametrach:

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość [m]	Miejscowość Ulica	Ilość sztuk	Uwagi
GAZOCIĄG	S/C	dn 32	PE	-	Wola Batorska		Data wykonania 16.02.1984
GAZOCIĄG	S/C	dn 32	PE	-	Wola Batorska		Data wykonania 12.03.2008
GAZOCIĄG	S/C	dn 40	PE	-	Wola Batorska		Data wykonania 03.10.2005
GAZOCIĄG	S/C	dn 50	PE	-	Wola Batorska		Data wykonania 16.02.1984
GAZOCIĄG	S/C	dn 63	PE	-	Wola Batorska		Data wykonania 16.02.1984
GAZOCIĄG	S/C	dn 75	PE	-	Wola Batorska		Data wykonania 16.02.1984
GAZOCIĄG	S/C	dn 90	PE	-	Wola Batorska		Data wykonania 16.02.1984
PRZYL	S/C	dn 25	PE	-	Wola Batorska	4	Data wykonania 16.02.1984

**Za zgodność
z oryginałem**

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 454 206 550 zł
www.psgaz.pl

MARIUSZ TOMCZAK
Upr. bud. i kier. rob. bud.
bez ograniczeń w specj. sieci
i urz. wod.-kan. ciepłych,
went. i gaz. Nr ewid.: 99/2001

Dla w/w sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.

Opiniujemy pozytywnie i wyrażamy zgodę na prowadzenie prac w zbliżeniu do sieci gazowej a w szczególności w strefie kontrolowanej gazociągu (szerokość strefy dla gazociągów dn 40/32 PE wybudowanych po roku 2001 - 1,0m, dla gazociągów i przyłączy wybudowanych przed rokiem 2001 t.j. dn 90/75/63/50/40/32 PE i przyłącza dn 25 PE - 3,0m, których osiami są osie rur gazowych) zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

1. Skrzyżowania uzbrojenia terenu z siecią gazową wykonać z zachowaniem odległości pionowej pomiędzy krzyżującymi się przewodami min. 0,2 m.
 2. W przypadku niwelacji terenu należy zachować takie przykrycie sieci gazowej, aby odległość pionowa od górnej ścianki rury do powierzchni terenu wynosiła od 0,8 – 1,1 m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecią gazową (za wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna, przepuszczająca gaz.
 3. Obiekty budowlane lokalizować względem sieci gazowej z zachowaniem wymogów w/w Rozporządzenia. Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 4. W strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach eksploatacyjnych. Nie dopuszcza się również lokalizowania studni kanalizacji sanitarnej (kanalizacja połączona z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt) oraz wszelkiego rodzaju połączeń przewodów kanalizacyjnych i rur osłonowych.
 5. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Kłaju, ul. Kłaj 653, 32-015 Kłaj. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.
- Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Gazownię na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
6. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót
 7. Ważność warunków określa się do dnia 27.10.2019.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Zarządzania
Majątkiem Sieciowym
Andrzej Dymacz

Sprawę prowadzi: Krzysztof Kałwak tel. 012 628 12 48 (775 + 248)

Do wiadomości:

- Gazownia w Kłaju
- Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
- a/a

Załączniki:

- mapa sytuacyjna

Za zgodność
z oryginałem

inż. MARIUSZ TOMCZAK
Upr. bud. co projekt. kier. rob. aud.
bez ograniczeń w specj. sieci
inst. i urz. wod. i kan. ciepłych,
went. i gaz. Nr ewid.: 99/2001