



Poznań, 07.12.2022 r.

ADZP-381-80/22

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

IV Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), prowadzonym w trybie **podstawowym bez negocjacji** w przedmiocie: „**Dostawa filtrów absolutnych HEPA, filtrów kieszeniowych, tłuszczowych i kasetowych**”.

udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej “SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1: Czy filtry mają mieć siatki ochronne. Jeśli tak to proszę o wskazanie miejsca: wlot/wylot/obustronnie

ODPOWIEDŹ: Tak filtry mają posiadać siatki ochronne obustronne.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
/ - / Marek Dakowski

Sprawę prowadzi: Katarzyna Królska tel. +48 61 61 62 559, katarzyna.krolska@szoz.pl, zampub@szoz.pl