



Poznań, 07.12.2022 r.

ADZP-381-80/22

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

V Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), prowadzonym w trybie **podstawowym bez negocjacji** w przedmiocie: „**Dostawa filtrów absolutnych HEPA, filtrów kieszeniowych, tłuszczowych i kasetowych**”.

udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej “SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1- Prosimy o uzupełnienie w arkuszu, które filtry winny posiadać siatkę obustronną? Filtr tłuszczowy co powszechnie wiadomo, posiada taką siatkę, czy filtry Hepa, kasetowe czy może tylko wybrane sztuki mają również mieć zastosowaną taką siatkę? Prosimy również, o przedłużenie terminu składania ofert co najmniej do dnia 14.12 w celu ponownego skalkulowania ofert przez Wykonawców.

ODPOWIEDŹ: Wszystkie filtry HEPA posiadają siatki ochronne obustronnie, filtry kasetowe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia posiadają siatkę jednostronną. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

Wszystkie zmiany zostały zaznaczone na czerwono. Poprawione załączniki są wiążące dla wszystkich wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
/ - / Marek Dakowski

Sprawę prowadzi: Katarzyna Królska tel. +48 61 61 62 559, katarzyna.krolska@szoz.pl, zampub@szoz.pl