

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
ul. Wieniawskiego 1  
61-712 Poznań

ZP/146/B/22

Poznań dnia: 2022-12-08

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI Zapytania**

**Dotyczy: roboty budowlane polegające na modernizacji mieszkania w budynku AB przy ul. Szamarzewskiego dla potrzeb Laboratorium Psychofizjologii Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM**

Zamawiający, **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**, informuje:

1. Dopuszcza się instalację wentylacji mechanicznej w przekrojach kołowych prowadzonych po wierzchu konstrukcji.
2. Do każdego z wentylatorów przewidzieć należy tłumiki akustyczne.
3. Na wejściu każdego wentylatora przewidzieć klapę zwrotną.
4. Zamawiający potwierdza grubość podłoża umożliwiającą osadzenie w posadzce kanału kablowego o wysokości 50 mm.