

Legenda:

— zasilanie C.O.

— powrót C.O.


KE- kocioł elektryczny centralnego ogrzewania 4 KW

CV22/600 grzejnik płytowy purmo  
0.9 (WYSOKOŚĆ/DŁUGOŚĆ)

1/1 20°C nr pom./temp. obl.

Uwagi:

- podejścia pod grzejniki a wykonać z rur PEXAL
- jako elementy grzejne przyjęto grzejniki PURMO
- zawory termostatyczne firmy DANFOSS
- na powrocie zawory odcinające RLV Dn 15 DANFOSS
- obliczenia wykonano w sposób uproszczony
- przed wykonaniem instalacji należy wykonać projekt wykonawczy

Prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych			
	<b>ARCHI PROJEKT</b> <b>BIURO PROJEKTOWE</b> spółka cywilna 32-700 BOCHNIA, ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 11 tel/fax 014 611-62-98 www.archi-projekt.pl		
	<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>		
<b>BRANŻA INSTALACYJNA</b>			
NAZWA INWESTYCJI	Remont budynku sanitarnego z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych		
LOKALIZACJA	dz. nr 291, ŁAPANÓW GM. ŁAPANÓW		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA		
<b>BRANŻA INSTALACYJNA</b>			
PROJEKTANT	inż. ANDRZEJ DULIŃSKI Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej MAP/0206/POOS/09		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MARCIN GŁÓD Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej MAP/0107/POOS/05		
SKALA	DATA OPRACOWANIA	NR RYS.	INDEKS
<b>1:100</b>	<b>09. 2021</b>	<b>C.O.-1</b>	
OPRACOWANO NA LICENCJONOWANYM PROGRAMIE ZWCAD + 2017 PRO®			