

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 160, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11

Gazownia w Bochni
ul. Gazowa 8, 32-700 Bochnia
tel. 14 63 23 110
gazowania.bochniai@psgaz.pl

Wnioskodawca:
Archi Projekt Biuro
Projektowe s.c.
M. Głód, D. Kozak
32-700 Bochnia

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR.0048.763.4821.21

Bochnia 13-09-2021

Dot.:

Szanowni Państwo,

Dot.: uzgodnienia projektowanego utwardzenia dojścia i dojazdu na dz. nr 291 w miejscowości Łapanów”.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jw. - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie Gazownia Bochnia informuje, że w rejonie objętym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest infrastruktura gazowa średniego ciśnienia PE dn110 wybudowana w 1992r., której jesteśmy operatorem.

Szerokość strefy kontrolowanej dla gazociągów średniego ciśnienia wybudowanych przed 2001 r. określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. ogłoszone w Dz.U. z dnia 04.06.2013 r. poz.640 zał. nr 2 tab.2 i jest zależna od obiektu terenowego.

W odpowiedzi na przedmiotowy wniosek informujemy, że:

1. Ponieważ na istniejącej infrastrukturze gazowej PE dn110 i PE dn25 planowane jest utwardzenie dojścia i dojazdu, informujemy iż nawierzchnię należy wykonać na podsypce piaskowej preferowaną nawierzchnią z materiałów rozbielalnych.

2. W przypadku niwelacji terenu należy zachować takie przykrycie sieci gazowej, aby odległość pionowa od górnej ścianki rury do powierzchni terenu wynosiła od 0,8 - 1,1m, do powierzchni utwardzonej min. 1,0m oraz dolnej warstwy podbudowy min. 0,5m.
3. Brak możliwości zachowania tych warunków spowoduje konieczność pisemnego zwrócenia się do naszego Zakładu o wydanie warunków przebudowy sieci gazowej.
4. W strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach eksploatacyjnych.
5. Obiekty budowlane lokalizować względem sieci gazowej z zachowaniem wymogów w/w Rozporządzenia. Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
6. **Wszelkie prace w strefie kontrolowanej istniejących gazociągów należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie oraz pod nadzorem służb technicznych Gazowni w Bochni po uprzednim, pisemnym powiadomieniu o terminie i zakresie rozpoczęcia prac z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, załączając kopię niniejszego pisma.**

Za prace związane z nadzorem Zakład wystawia fakturę VAT.

Z poważaniem

Mistrz

Włodzimierz Stachowicz

Sprawę prowadzi : Grzegorz Zaleński , grzegorz.zalenski@psgaz.pl oraz tel. 14 63 23 325

Otrzymują:

1x adresat +załącznik

1x ała