

Kobylec, dnia 17.03.2021 r.

WARUNKI TECHNICZNE wykonania przyłącza wodociągowego

Inwestor - Gmina Łapanów, 32-740 Łapanów

Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego dla:

- Obiektu budowlanego: **Budynek garażu z zapleczem sanitarnym**
- Lokalizacja: **Działka nr 81/1**
- Miejscowość: **Wolica**

- Włączenie przyłącza wodociągowego należy wykonać na działce nr 81/1 do sieci wodociągowej PE Ø 80 rurą PE100 SDR11 Ø 40 prowadząc ją do projektowanego garażu z zapleczem sanitarnym
- Na wykonanym przyłączy należy zamontować zasuwę klinową z kluczem teleskopowym i skrzynką uliczną,
- Trasę przyłączy oznaczyć taśmą ostrzegawczą w kolorze niebieskim i zamontować tabliczki oznaczające miejsce włączenia i zasuwy odcinającej,
- Przed i za wodomierzem zamontować zawory przelotowe,
- Zamontować wodomierz DN 20 antymagnetyczny na konsoli montażowej wraz z reduktorem ciśnienia i zaworem antyskażeniowym,
- Do montażu elementów przyłącza należy stosować śruby ze stali nierdzewnej,
- Projekt techniczny sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane winien być uzgodniony przez GZK w Kobylcu,
- Prace instalacyjno-budowlane należy zlecić wykonawcy posiadającemu uprawnienia budowlane do wykonywania prac instalacyjnych,
- Przed przystąpieniem do wykonywania przyłącza wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie do GZK w Kobylcu termin rozpoczęcia prac,
- Wykonane przyłącze przed zasypaniem należy zgłosić w GZK w Kobylcu do odbioru technicznego,
- **Po wykonaniu przyłącza należy zlecić inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą wykonanego przyłącza i 1 egz. Inwentaryzacji przekazać do GZK w Kobylcu**
- Wydane warunki techniczne są ważne przez okres trzech lat.

Otrzymują:

1. Inwestor
2. a/a

Kierownik GZK
mgr inż. Adam Góral

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Maciej Głód