

Bochnia, dn. 02.02.2023 r.

STAROSTA BOCHEŃSKI
Wydział Geodezji i Kartografii
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31

Znak sprawy: GK-POD.6630.42.2023

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonych w dniu 02.02.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącz kanalizacji sanitarnej, instalacja elektroenergetyczna
Lokalizacja:	Gmina: Drwinia, Obręb: Dziewin, dz.: 2776, 2777, 2778, 2779, Obręb: Mikluszowice, dz.: 5/3, 5/8, 11/3, 11/9, 11/10, 11/11, 11/13, 29/3, 46, 53, 56, 58, 60, 89/2, 89/3, 89/4, 89/6, 92, 94, 99/1, 101, 102, 105, 113/2, 113/4, 127, 133, 140/1, 140/6, 140/7, 140/8, 141/4, 141/5, 142/2, 142/3, 143, 152, 192, 193, 234, 252, 253, 255, 280/1, 280/2, 281/2, 284, 285, 286, 287, 293/2, 994, 995/1, 1071, 1224, 1228/1, 1250, 1294, 1311, 1374, 1376/2, 1377, 1379, 1381, 1382/4, 1383, 1389, 1390, 1391, 1422/4, 1429/3, 1429/4, 1457/1, 1457/2, 1458/1, 1471, 1475, 1516/2, 1516/3, 1516/4
Wnioskodawca:	MUCHA JOLANTA, ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków
Projektant:	JOLANTA MUCHA Inne upr.: budowlane: MAP/0141/PWOS/07
Przewodniczący:	Anita Banach Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	16.01.2023 r.
Charakterystyka:	INWESTOR: GMINA DRWINIA, ul. 57, 32-709 Drwinia, NIP:6831718453, REGON:351555973;

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

Stanowisko Przewodniczącego:

1. W obrębie zbliżeń lub skrzyżowań z sieciami lokalnymi prace ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem właściciela sieci.
2. Na terenie projektowanej inwestycji znajdują się punkty państwowej osnowy geodezyjnej o nr **163441110600**, **163441109441**, **163443116000** podlegające szczególnej ochronie. Należy zachować ostrożność przy prowadzeniu prac ziemnych, by położenie w/w punktów nie uległo zmianie. O przypadku zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia lub zagrożenia zniszczeniem należy powiadomić Starostę Bocheńskiego. Kosztami założenia lub odtworzenia osnowy geodezyjnej zostanie obciążony inwestor.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Gmina Drwinia 32-709 Drwinia 57 elektroniczny	Stanowisko pozytywne opiniuje się bez uwag	Referent Joanna Anioł
2	Orange Polska S.A.	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Dokument wygenerował(a): Anita Banach, dn. 02-02-2023 13:27:05

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	ul. Dauna 66, 30-629 Kraków	Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
3	Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie Gazownia w Kłaju, Kłaj 653, 32-015 Kłaj elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Gazownia w Kłaju uzgadnia z uwagami Proszę wystąpić do PSG O/ZG Kraków o podanie warunków na zabezpieczenie skrzyżowań sieci gazowej w miejscu z projektowaną kanalizacją. 1. Prace w strefie kontrolowanej gazociągu wykonać ręcznie pod nadzorem właściwej terenowo Gazowni. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością, w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Kłaju, Kłaj 653. 2. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie, na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. cennika usług zewnętrznych. 3. Projektowane obiekty lokalizować zgodnie z Rozp. Min.Gosp. z dn. 26.04.2013r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. 4. Skrzyżowanie kanalizacji z gazociągami wybudowanym przed 2002r zabezpieczyć zgodnie z PN - 91/M-34501. 5. W trakcie prowadzenia nadzoru nad prowadzonymi pracami właściwa terytorialnie Gazownia zastrzega możliwość wprowadzenia ewentualnego zabezpieczenia sieci gazowej. 6. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacji należy uzyskać w O/ZG Kraków Warunki Techniczne na zabezpieczenie skrzyżowań sieci gazowej w miejscu z projektowaną kanalizacją.	Z-ca Kierownika Gazownia w Kłaju Jan Kasprzyk
4	Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, Oddział PGNiG w Sanoku ul. Henryka Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami PKN ORLEN S.A. Oddział PGNiG w Sanoku uzgadnia bez uwag. Informacyjnie podajemy, że na rys. nr 9 zlokalizowany jest nieczynny ropociąg relacji Grobla-Bochnia, lecz nie koliduje z przedmiotową inwestycją.	Jacek Zapotoczny
5	Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Uzgadniam na warunkach określonych w decyzji z dnia 21.12.2022r., znak: ZID.4413.138.2022	Główny Specjalista Magdalena Tabor
6	Tauron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, Oddział w Krakowie, ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych: -linii nN - 1m, -linii SN - 2m, -linii WN - 5m Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: -3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, -10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, -15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw.,	Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych Wojciech Szczypczyk

Dokument wygenerował(a): Anita Banach, dn. 02-02-2023 13:27:05

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		<p>Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p> <p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.</p> <p>Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.</p> <p>Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.</p> <p>Zachować normatywne odległości od istniejącej infrastruktury.</p> <p>Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.</p> <p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Oddział w Krakowie o nadzór branżowy.</p>	
7	Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Sudecka 95-97, 53-128 Wrocław elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne z uwagami</p> <p>Uzgadnia się pozytywnie z uwagami: W sąsiedztwie planowanych prac przebiega światłowód Tauron Obsługa Klienta sp. z o. o. na słupach Tauron Dystrybucji. W przypadku przebudowy słupów TD należy zgłosić projekt przebudowy do TOK celem uzgodnienia. W innym przypadku proszę o zachowanie szczególnej uwagi podczas prowadzonych robót ziemnych w pobliżu infrastruktury TD. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór branżowy 14 dniowym wyprzedzeniem na adres CUB.Utrzymanie@tauron.pl. I robert.jurczak@tauron.pl</p>	<p>Starszy Specjalista ds. Inwestycji IPI Robert Jurczak</p>
Wnioskodawca			MUCHA JOLANTA

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Brak uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Z up. Starosty
mgr inż. Anita Banach
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
w Wydziale Geodezji i Kartografii

/podpisano elektronicznie/

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

Dokument wygenerował(a): Anita Banach, dn. 02-02-2023 13:27:05
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990).