



Poznań, 14.09.2023 r.

ADZP-381-70/23

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

II_Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w przedmiocie: **„Modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu”** – znak sprawy **ADZP-381-70/23**.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: W dniu 08.09.2023 r. Zamawiający udzielił szereg odpowiedzi zamieszczając jednocześnie przedmiary w edytowalnej wersji ATH. W przedmiarze na roboty ogólnobudowlane zostały zamieszczone nowe wyposażenie meblowe (pozycje od 41 do 49) ale też i medyczne (poz. Od 52 do 55).

W związku z powyższym prosimy o uszczegółowienie poszczególnych pozycji i podanie minimalnych parametrów technicznych, wymiarów itp. umożliwiających dokonanie wycen – dotyczy to głównie:

- 1) pozycji przedmiarowej nr 41 – „Lada recepcji”
- 2) pozycji przedmiarowej nr 42 – „Szafki wiszące”
- 3) pozycji przedmiarowej nr 43 – „Szafki stojące”
- 4) pozycji przedmiarowej nr 44 – „Zabudowa meblowa w pomieszczeniu socjalnym”
- 5) pozycji przedmiarowej nr 49 – „Szafa porządkowa”
- 6) pozycji przedmiarowej nr 51 – „Rolety okienne” – jakie wymiary?
- 7) pozycji przedmiarowej nr 52 – „Aparat USG”
- 8) pozycji przedmiarowej nr 53 – „Aparat KTG” 9) pozycji przedmiarowej nr 55 – „Lampy zabiegowe”.

Ponadto w udzielonej odpowiedzi nr 4 jest „nie należy wyceniać szafki ubraniowej” – a w nowym przedmiarze szafka ta ponownie została umieszczona pod pozycją przedmiarową nr 78 – czy należy ją wycenić? Jeśli tak prosimy o podanie wymiarów i parametrów tej szafki.

Odpowiedź: W odpowiedzi na zadane poniżej pytania informujemy, że:

1. W Zał. nr 7 do SWZ- PPU w paragrafie 1 ust. 2 pkt 1) Umowy zapisano, że poz. przedmiarowe od nr 41 do nr 49 oraz od nr 52 do nr 55 **wyłączone są z zakresu postępowania przetargowego i nie należy ich wyceniać.**
2. Dla poz. przedmiarowej nr 51- rolety okienne należy przyjąć wymiar :
 - Pomieszczenie 02- ok 131x180 cm

- Pomieszczenie 07- ok. 158x185 cm
- 3. Poz. przedmiarowej nr 78 **nie należy wyceniać.**
- 4. Poz. przedmiarowa nr 50- Parawany medyczne należy przyjąć:
 - Szyny mocowane do sufitu o długościach równych szerokości pomieszczeń 02 i 07,
 - Zasłonki parawanów do poziomu posadzki, z materiału przeznaczonego do prania i dezynfekcji.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

/ - / Marek Dakowski

Sprawę prowadzi: Karolina Hetmanowska-Prentke, tel. +48 61 61 62 559, karolina.hetmanowska-prentke@szoz.pl, zampub@szoz.pl