

Kraków, dnia 2023-09-27

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, W-9/110
31-155 Kraków

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ WRAZ Z MODYFIKACJĄ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawa i montaż trzech urządzeń dźwigowych w budynku Cz-A Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej przy Al. Jana Pawła II 37 w Krakowie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i wymiana trzech dźwigów osobowych w budynku Cz-A" – znak sprawy KA-2/081/2023.**

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Dotyczy zapisu Umowy par. 5 pkt 5:

Czy wymiana wadliwej części urządzenia dźwigowego na wolną od wad oznacza, iż okres gwarancji na tą część zaczyna biec zawsze na nowo, od początku? Czy zapis ten dotyczy gwarancji na całe urządzenie dźwigowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z par. 5 ust. 5 projektu Umowy wymiana wadliwego elementu urządzenia na nowy, wolny od wad, powodowała będzie, że okres gwarancji na dany element urządzenia biegnie na nowo. Natomiast w przypadku wymiany całego urządzenia na nowe, wolne od wad, okres gwarancji na całe urządzenie biegnie na nowo. W związku z powyższym, w celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, Zamawiający dokonuje zmiany w treści projektu umowy w ten sposób, iż:

- par. 5 ust. 5 otrzymuje nową, następującą treść:

"5. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy wady i usunąć awarię (wady) poprzez naprawę wadliwego elementu najpóźniej w terminie 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii (wady). W przypadku wady uniemożliwiającej naprawę Wykonawca dokona wymiany wadliwego elementu na element nowy, wolny od wad, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, lub - w przypadku, gdy wymiana wadliwego elementu okaże się niemożliwa, lub bezskuteczna - Wykonawca dokona wymiany wadliwego urządzenia na urządzenie nowe, wolne od wad, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku wymiany elementu urządzenia na nowy, wolny od wad, okres gwarancji na dany element urządzenia biegnie na nowo. W przypadku wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad, okres gwarancji na urządzenie biegnie na nowo."

- par. 8 ust. 2 lit. c) otrzymuje nową, następującą treść:
"c) za zwłokę Wykonawcy w dostarczeniu nowego elementu dźwigu wolnego od wad, lub nowego dźwigu wolnego od wad, w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy"

Pytanie 2:

proszę o informacje czy w zakresie umowy jest utrzymanie windy w ciągłym ruchu w tym wszystkie wymagane przepisami prawa i instrukcjami producenta: naprawy, serwisy, przeglądy i konserwacje wraz z utrzymaniem całodobowego pogotowia dźwigowego?

Odpowiedź:

W zakresie umowy jest utrzymanie wind w ciągłym ruchu (...) tylko w czasie trwania gwarancji dźwigów, która obejmuje: przegląd serwisowy, dojazdy, robociznę, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania przeglądu – zgodnie z zaleceniem producenta i UDT, oraz zapewnienie całodobowego pogotowia dźwigowego.

Pytanie 3:

czy możliwe jest zoptymalizowanie parametrów użytkowych kabiny tak aby uzyskać większą powierzchnię użytkową kabiny przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności dla osób niepełnosprawnych?

Odpowiedź:

W załączniku nr 2 do SWZ Zamawiający określił minimalne parametry dotyczące urządzeń, dlatego dopuszcza się rozwiązania równoważne.

Zamawiający