



Niepołomice, dnia 16.12.2021 r.

PEŁNOMOCNIK:
FIRMA DROGOWA VIA
MICHAŁ SWATEK
os. Piastów 5/35
31-623 Kraków

INWESTOR:
GMINA NIEPOŁOMICE
ul. Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice

Nasz znak: **WN/DTI-IT/663-6283/21**

Dotyczy: **pisma z dnia 04.11.2021 r. (data wpływu – 12.11.2021 r.)**

W odpowiedzi na pismo – znak: NWO/001/21 z dnia 04.11.2021 r. (data wpływu – 12.11.2021 r.) w sprawie wydania warunków technicznych dla zabezpieczenia/przebudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej będącej w eksploatacji Spółki „Wodociągi Niepołomice” oraz uzgodnienia lokalizacji projektowanej kanalizacji deszczowej – dla przedsięwzięcia pn. „Odwodnienie drogi gminnej wewnętrznej w Woli Batorskiej na dz. nr 673/19 na długości około 250m”, „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. przedstawia poniżej warunki:

1. Spółka akceptuje pozytywnie z uwagami (zgodnie z niniejszym pismem) lokalizację projektowanej infrastruktury kanalizacji deszczowej, zgodnie z planem sytuacyjnym w skali 1:500 (nr rys. 2) – załącznik do niniejszego pisma.
2. W załączeniu przekazano plan sytuacyjny w skali 1:500 (nr rys. 2) z naniesioną istniejącą infrastrukturą wodociągową (oznaczoną kolorem niebieskim) oraz kanalizacji sanitarnej (oznaczoną kolorem brązowym). W obszarze koncepcji dla przedsięwzięcia należy uwzględnić możliwość wystąpienia infrastruktury technicznej, która nie została wskazana na powyższych mapach z powodu nie zgłoszenia do inwentaryzacji lub braku informacji w instytucjach branżowych.
3. **Infrastruktura wodociągowa.**
 - a) Istniejąca infrastruktura wodociągowa znajdująca się w obrębie w/w inwestycji, to jest sieć wodociągowa Ø110[mm] PCV, przyłącza wodociągowe Ø40[mm] i Ø50[mm] PE/STAL oraz hydranty DN80[mm] – nie wymagają przebudowy.
 - b) Orientacyjne przykrycie istniejącej infrastruktury wodociągowej od powierzchni terenu do wierzchu rury, to: 1,2 – 1,7[m].
 - c) Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy dostosować skrzynki zasuw na odcinkach sieci wodociągowych i przyłączach wodociągowych, do projektowanej niwelety terenu (nawierzchni).
4. **Istniejąca infrastruktura kanalizacji sanitarnej.**
 - a) Istniejąca infrastruktura kanalizacji sanitarnej znajdująca się w obrębie w/w inwestycji, to jest sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø250[mm] PVC i Ø200[mm] PVC, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø160[mm] PE/PVC oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø160[mm] PVC – nie wymagają przebudowy.
 - d) Zagłębienie przedmiotowej infrastruktury kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zgodnie z rzędnymi dna kanału – przedstawionymi na planie sytuacyjnym. W przypadku braku rzędnych posadowienia kanalizacji sanitarnej, a konieczności jej uzupełnienia dla celów projektowych – należy wykonać odrębne pomiary lokalne. Natomiast orientacyjne przykrycie istniejącej infrastruktury kanalizacji sanitarnej tłocznej od powierzchni terenu do wierzchu rury, to: 1,2 – 1,7[m].



-2/2-

- b) Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy dostosować włązy studni kanalizacyjnych PP lub BETONOWYCH, do projektowanej niwelety terenu (nawierzchni). W obszarze projektowanej inwestycji należy zastosować włązy typu ciężkiego - D400 z pierścieniami/stożkami odciążającymi, natomiast przy lokalizacji istniejących studni kanalizacji sanitarnej w projektowanym chodniku - zastosować włązy typu B125.
5. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem realizacji inwestycji należy powiadomić „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. celem nadzoru nad infrastrukturą będącą w eksploatacji Spółki.
6. „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. na etapie wizji w terenie podczas nadzoru nad pracami wykonywanymi w sąsiedztwie infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zastrzega możliwość zmiany w zakresie konieczności zastosowania zabezpieczenia/przebudowy dla infrastruktury.
7. Zbliżenia projektowanej infrastruktury kanalizacji deszczowej do infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wymagają wykonania kontrolnych odkrywek ręcznych – celem potwierdzenia rzeczywistego usytuowania infrastruktury. W miejscach zbliżeń – prace należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
8. Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia, które nie zostało zinwentaryzowane lub zostało zrealizowane po wykonaniu mapy. Wszystkie zbliżenia do infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wymagają konieczności wykonania odkrywek ręcznych przez rozpoczęciem prac. Podczas realizacji inwestycji i ujawnieniu kolizji z infrastrukturą wodociągową i/lub kanalizacji sanitarnej, należy ten fakt zgłosić do „Wodociąg Niepołomice” sp. z o.o. – celem oceny stanu technicznego i podjęcia decyzji o ewentualnym zabezpieczeniu/przebudowie.
9. Pozostałe szczegóły w zakresie projektowania, nie objęte niniejszymi warunkami technicznymi, należy uzgodnić z Działem Techniczno – Inwestycyjnym Spółki „Wodociągi Niepołomice”.
10. Naprawy szkód wyrządzonych w czasie wykonywania robót dokona na koszt własny Inwestor lub wykonawca.
11. Powyższe warunki wydaje się na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę danych, pod warunkiem nienaruszenia praw osób trzecich.

Ważność warunków technicznych dwa lata od daty ich wydania.

Dyrektor ds. technicznych

Jacek Jachym

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik (plan sytuacyjny – nr rys. 2)
2. „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. a/a

Sprawę prowadzi: Ewa Czyż

Klauzula informacyjna:

„Wodociągi Niepołomice” sp. z o. o. z siedzibą ul. Droga Królewska 27 w Niepołomicach informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym pismem (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Julia Szablowska – biuro@personal-data.pl). Dane osobowe będą przetwarzane przez „Wodociągi Niepołomice” sp. z o. o. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu pisma. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. działań związanych z przedmiotem pisma. Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub ograniczenia przetwarzania). Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem pisma, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, a także spółkom powiązanym z „Wodociąg Niepołomice” sp. z o.o., podmiotom świadczącym na „Wodociąg Niepołomice” sp. z o.o. usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności „Wodociąg Niepołomice” sp. z o.o.