

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

1040217167



Data pisma: 01.10.2021 r.
Nr pisma: TD/OKR/OMD/2021-10-01/0000006
Sprawa: Uzgodnienie branżowe : Budowa zintegrowanej sieci
ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie
drogi DW965 na terenie gm. Drwinia w m. Drwinia,
Zielona.
Nr sprawy: 1043383234
Kontakt: Marcin Doroz
E-mail: marcin.doroz@tauron-dystrybucja.pl

Firma Drogowa VIA
Michał Swatek
ul. Forteczna 5
32-086 Węgrzce

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie uzgodnienia branżowego i wydanie warunków usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej, stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A. w związku z realizacją inwestycji pn.: „Projektowana budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogi DW 965 na odc. od 010 km 1+497,3 do odc. 010 km 3+276,73 (o długości ok 1779,34mb) na działce nr 578/2, 578/1, 89.1, 89/2 w msc. Drwinia, Zielona gm. Drwinia.” Informujemy, że zachodzi kolizja realizowanej inwestycji z urządzeniami elektroenergetycznymi.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych SN, nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN, należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A., należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami (zachowując normatywne odległości pionowe i poziome).

Na wskazanym terenie przebiegają poniżej podane urządzenia i linie elektroenergetyczne :

1. Linia napowietrzna SN 15kV, typ: AFL-6 3x35mm², rel: k2500-kŁ252, GPZ SZC-p.4,
 - Słup SN 15kV, nr KRN001487
2. Linia napowietrzna nN 0.4kV, typ: AsXSn 4x50mm², ze stacji KRN2500 obw.4,
3. Linia napowietrzna nN 0.4kV, typ: AsXSn 4x35mm², ze stacji KRN2500 obw.4,
4. Linia napowietrzna nN 0.4kV, typ: AsXSn 4x50mm², ze stacji KRN2488 obw.1,
5. Linia napowietrzna nN 0.4kV, typ: AsXSn 4x25mm², ze stacji KRN2488 obw.1,
6. Linia napowietrzna nN 0.4kV, typ: AsXSn 4x25mm², ze stacji KRN2488 obw.1,
7. Linia napowietrzna nN 0.4kV, typ: AsXSn 4x16mm², ze stacji KRN2488 obw.1,
8. Linia napowietrzna nN 0.4kV, typ: AL 4x35mm², ze stacji KRN2488 obw.1.

W związku z występującą kolizją z urządzeniami energetycznymi będącymi własnością TAURON Dystrybucja S.A. Wniosek został przekazany do Wydziału Eksploatacji tel. 572 886 511 w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.


Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie, os. Zgody 14 w zakresie linii nN i SN.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Specjalista ds. uzgodnień branżowych
Wydział Dokumentacji

Marcin Doroż

Załączniki:
Mapa 3 szt.
A/a.

Kopie otrzymują:
1. Adresat
2. OMD