

Drwinia, dnia 5 października 2021r.

**Dotyczy: uzgodnienia planu sytuacyjnego inwestycji pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogi DW 965 na odc. od 010 km 1+497,00 do odc. 010 km 3+276,76 (o długości ok. 1779,34 mb) na terenie gminy Drwinia”**

**Gmina Drwinia  
32-709 Drwinia 57  
działająca przez Pełnomocnika  
Michał Swatek  
zam. os. Piastów 5/35  
31-623 Kraków**

**(adres do korespondencji:  
Firma Drogowa VIA  
Michał Swatek  
ul. Forteczna 5  
32-086 Węgrzce)**

Urząd Gminy w Drwinie uzgadnia względem sieci wodociągowej, otrzymany dnia 16 sierpnia 2021r. za pismem znak DSR5/005/21 uzupełniony dnia 21 i 30.09.2021r. plan sytuacyjny dla inwestycji pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogi DW 965 na odc. od 010 km 1+497,00 do odc. 010 km 3+276,76 (o długości ok. 1779,34 mb) na terenie gminy Drwinia” z zachowaniem następujących warunków:

- w miejscu kolizji przebiegającej w ciągu drogi wojewódzkiej DW 965 relacji Zielona – Limanowa sieci wodociągowej należy zachować strefę przemarzania na głębokości min. 1,2 mb. W przypadku jej zmniejszenia należy założyć otulinę ocieplającą w rurze ochronnej. Na głębokości 0,9 mb nad przebiegającą siecią wodociągową nie naruszać struktury warstwy ziemnej,

- utrzymać nieruchomości objęte zakresem inwestycji w sposób niepowodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci wodociągowej, a w szczególności zachować wymagane odległości oraz zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,

- roboty w pobliżu oraz na istniejącej sieci wodociągowej wykonywać ze szczególną ostrożnością w celu uniknięcia uszkodzenia sieci, roboty wykonywać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami jw.,

- w przypadku prowadzonych prac w obrębie skrzynek ulicznych znajdujących się w pasie drogowym – skrzynki uliczne zasuwę przydomowej oraz hydrantowej wynieść do poziomu przebudowywanego terenu,

- przed przystąpieniem do realizacji robót wykonać przekopy kontrolne.

Nadmieniamy, iż rurociągi wodociągowe posadowione są na głębokości ok 1,5 mb.

Otrzymują:  
1 x Adresat  
1 x a/a

Z up. WÓJTA  
*mgr Teresa Zelek*  
Kierownik Referatu  
Infrastruktury i Ochrony Środowiska