



Wielkopolski
Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

Poznań, 24 kwietnia 2023 r.

DN-NS.9011.190.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 105 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.), w związku z § 72 ust. 1 i 2 oraz § 57 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225);

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wnioskiem Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19 w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Tomasz Drożdżyński z dnia 02.02.2023r. (data wpływu 15.02.2023r.) uzupełnionego w pismach z dnia 03.03.2023r. (data wpływu 07.03.2023r.) oraz z dnia 16.03.2023r. (data wpływu 21.03.2023r.);

I. wyraża zgodę

- 1) na obniżenie wysokości w świetle do nie mniejszej niż 2,60 m dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt o nr: 0.03 Pokój konsultacyjny, 0.08 i 0.09 Boksy fizykoterapii, 0.10 Salka gimnastyczna zlokalizowanych w budynku Dziennego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - Fizykoterapii zlokalizowanego w Kowanówku, przy ul. Sanatoryjnej 34, 64-600 Oborniki, dz. nr 413/9;
- 2) na obniżenie wysokości w świetle do nie mniejszej niż:
 - 2,51 m dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt o nr: 2 Sala łóżkowa, 4 Sala łóżkowa, 7 Sala łóżkowa;
 - 2,56 m dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt o nr: 12 Sala łóżkowa, 13 Sala łóżkowa, 16 Sala łóżkowa, 17 Pokój badań;
 - 2,87 m dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt o nr: 20 Sala gimnastyczna, 21 Sala treningowa;

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Noskowskiego 23 | 61-705 Poznań
sekretariat.wssepoznan@sanepid.gov.pl
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
tel. 61 2276004 | tel. 61 2276007
nadzor.zapobiegawczy.wssepoznan@sanepid.gov.pl
NIP 778-11-71-963 | REGON 000294065
BDO 000207899
www.gov.pl/web/wsse-poznan
wssepoznan/SkrytkaESP

zlokalizowanych w części I piętra budynku „E” I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w Kowanówku, przy ul. Sanatoryjnej 34, 64-600 Oborniki, dz. nr 413/9;

pod warunkiem:

- zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji zapewniającej wymianę powietrza zgodnie z funkcją pomieszczeń,
- spełnienia wszystkich wymagań dla tego typu obiektów przewidzianych przepisami prawa.

II. umarza postępowanie

na odstępowanie od warunków technicznych w zakresie oświetlenia w pomieszczeniach o nr: 7 Sala łóżkowa, 17 Pokój badań, 20 Sala gimnastyczna, zlokalizowanych w części I piętra budynku „E” I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w Kowanówku, przy ul. Sanatoryjnej 34, 64-600 Oborniki, dz. nr 413/9.

III. umarza postępowanie na wniosek Strony

na odstępowanie od warunków technicznych w zakresie wysokości dla pomieszczeń o nr 0.05 Pokój wypoczynku zlokalizowanego w budynku Dziennego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej – Fizykoterapii w Kowanówku, przy ul. Sanatoryjnej 34, 64-600 Oborniki, dz. nr 413/9 oraz o nr 19 Sala indywidualnej terapii psychologicznej zlokalizowanego w części I piętra budynku „E” I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w Kowanówku, przy ul. Sanatoryjnej 34, 64-600 Oborniki, dz. nr 413/9;

UZASADNIENIE

W dniu 15.02.2023r. do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wpłynęło pismo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19 w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Tomasz Drożdżyński w sprawie wyrażenie zgody na odstępowanie od warunków technicznych w zakresie wysokości i oświetlenia. Ponadto w dniach 07.03.2023r. i 21.03.2023r. wniosek został uzupełniony.

Z analizy przedstawionych dokumentów sporządzanych przez Architektoniczną Pracownię Projektową Tomasza Drożdżyńskiego wynika, że inwestycja polega na:

- zmianie sposobu użytkowania budynku byłej apteki filii nr II Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej – Fizykoterapii w Kowanówku przy ul. Sanatoryjnej 34, 64-600 Oborniki, dz. nr 413/9.
- zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych części I piętra budynku „E” filii nr II Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z celem poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w Kowanówku przy ul. Sanatoryjnej 34, 64-600 Oborniki, dz. nr 413/9.

Po korekcie i uzupełnieniu, przedmiot wniosku stanowią pomieszczenia o nr:

- 0.03 Pokój konsultacyjny o powierzchni 9,70 m²,
- 0.08 Boksy fizykoterapii o powierzchni 28,80 m²,
- 0.09 Boksy fizykoterapii o powierzchni 27,50 m²,
- 0.10 Salka gimnastyczna o powierzchni 28,00 m²,
- 2 Sala łózkowa o powierzchni 16,10 m²,
- 4 Sala łózkowa o powierzchni 16,20 m²,
- 7 Sala łózkowa o powierzchni 16,60 m²,
- 12 Sala łózkowa o powierzchni 18,30 m²,
- 13 Sala łózkowa o powierzchni 14.60 m²,
- 16 Sala łózkowa o powierzchni 14.50 m²,
- 17 Pokój badań o powierzchni 9,10 m²,
- 20 Sala gimnastyczna o powierzchni 42,80 m²,
- 21 Sala treningowa o powierzchni 13,50 m².

Ad. I. Zgodnie z § 72 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. poz. 1225) minimalna wysokość w świetle pomieszczeń do pracy i innych celów, w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia powinna wynosić 3,3 m, natomiast w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt więcej niż 4 osób powinna wynosić 3,0 m. Zgodnie z § 72 ust. 2 ww. rozporządzenia pomieszczenia, których wysokość powinna, zgodnie z ust. 1, wynosić co najmniej 3 m i 3,3 m, mogą być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Mając powyższe na uwadze, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w oparciu o przepisy prawne wyraża zgodę na:

- 1) Obniżenie wysokości w świetle do nie mniejszej niż 2,60 m dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt o nr: 0.03 Pokój konsultacyjny, 0.08 i 0.09 Boksy fizykoterapii, 0.10 Salka gimnastyczna zlokalizowanych w budynku Dziennego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej – Fizykoterapii w Kowanówku, przy ul. Sanatoryjnej 34, 64-600 Oborniki, dz. nr 413/9;
- 2) Obniżenie wysokości w świetle do nie mniejszej niż:

- 2,51 m dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt o nr: 2 Sala łóżkowa, 4 Sala łóżkowa, 7 Sala łóżkowa;
- 2,56 m dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt o nr: 12 Sala łóżkowa, 13 Sala łóżkowa, 16 Sala łóżkowa, 17 Pokój badań;
- 2,87 m dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt o nr: 20 Sala gimnastyczna, 21 Sala treningowa;

zlokalizowanych w części I piętra budynku „E” I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w Kowanówku, przy ul. Sanatoryjnej 34, 64-600 Oborniki, dz. nr 413/9;

pod warunkiem zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji oraz spełnienia wszystkich wymagań dla tego typu obiektów przewidzianych przepisami prawa, w tym między innymi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2022r., poz. 402).

Ad. II. Dla pomieszczeń objętych wnioskiem dot. odstępstwa od warunków technicznych w zakresie oświetlenia o nr: 7 Sala łóżkowa, 17 Pokój badań, 20 Sala gimnastyczna, w części I piętra budynku „E” I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w Kowanówku, przy ul. Sanatoryjnej 34, 64-600 Oborniki, dz. nr 413/9, w których stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi nie wynosi co najmniej 1:8, tutejszy organ nie ma podstaw do zajęcia stanowiska w sprawie spełnienia w sposób inny niż określony w § 57 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225), ponieważ ustawodawca nie przewidział takiego upoważnienia dla państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Zgodnie z art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.), gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Ad. III. W dniu 21.03.2023r. do tutejszego organu wpłynęło pismo o wycofanie wniosku w zakresie wyrażenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych w zakresie wysokości dla pomieszczeń o nr 0.05 Pokój wypoczynku zlokalizowanego w budynku Dziennego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - Fizykoterapii zlokalizowanego w Kowanówku, przy ul. Sanatoryjnej 34, 64-600 Oborniki, dz. nr 413/9 oraz o nr 19 Sala indywidualnej terapii psychologicznej zlokalizowanego w części I piętra budynku „E” I

Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w Kowanówku, przy ul. Sanatoryjnej 34, 64-600 Oborniki, dz. nr 413/9.

Zgodnie art. 105 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.), Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, umorzył postępowanie na wniosek Strony, gdyż umorzenie nie jest sprzeczne z interesem społecznym i nie sprzeciwiają się temu inne strony.

Dla zapewnienia właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych należy przestrzegać warunków zawartych w niniejszej decyzji.


Integralną częścią decyzji są rysunki: 2F Przekrój A-A, 2E Przekrój A Piętra Budynku „E”, 4E Przekrój C Piętra Budynku „E” stanowiące załączniki do decyzji, na których znajdują się pieczęcie Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Niniejsza decyzja nie stanowi uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie zastrzeżonym dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

mgr Hanna Kurek

Załączniki:

1. Przekrój A-A rys. nr 2F.
2. Przekrój A Piętra Budynku „E” rys. nr 2E.
3. Przekrój C Piętra Budynku „E” rys. nr 4E.

Otrzymują:

1. P. Tomasz Drożdżyński - pełnomocnik.
2. a/a.

ZG