



- Zastosować obudowę metalową, wolnostojącą, IP 54, zabezpieczoną przed otwarciem wkładką patentową połówkową.  
Ustawienie rozdzielnic przysięcne.  
Sygnalizację stanu aparatury wyprowadzić do systemu BMS.  
Układ sieci: TN-C-S 230/400V, IT dla aparatury medycznej.  
Samoczynne wyłączenie zasilania.