

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtrów absolutnych HEPA. Szczegółowy wykaz filtrów zawiera formularz cenowy (Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia).

Opis: filtry absolutne HEPA – klasa filtracji: H13, H14

- rama stalowa ocynkowana lub równoważna, odporna na wilgoć i drobnoustroje,
 - medium filtracyjne: harmonijkowy papier wzmacniany włóknem szklanym lub równoważna,
 - **dla filtrów HEPA H13, rodzaj uszczelki: PUR,**
 - **dla filtrów HEPA H14, rodzaj uszczelki; ŻELOWA,**
 - uszczelka na wlocie powietrza,
 - zamontowane obustronnie ochronne siatki metalowe (dotyczy filtrów H13 i H14),
 - filtry H14 muszą być zgodne – kompatybilne z modulem do zespołu nawiewnego powietrza typu Halton Vita OR Space 5,
 - klasa filtracji, wymiary, ilości zgodnie z opisem filtrów w formularzu cenowym,
 - zgodnie z wymogami normy PN-EN 1822-1:2019 lub równoważne,
 - każdy filtr wysokoskuteczny musi być dostarczany wraz z indywidualnym protokołem badania, zawierającym identyfikację metody pomiaru oraz wyniki badania.
2. Miejsce dostawy zamówienia: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem - Wielkopolskie Centrum Pediatrii, ul. Adama Wrzoska 1, 60 – 663 Poznań.
 3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do użytkowania w Polsce i musi spełniać wymogi określone według normy: PN-EN ISO 1822-1:2019 lub równoważne.
 4. Zastosowana w zaoferowanych filtrach powietrza tkanina filtracyjna musi posiadać pozytywną opinię (atest higieniczny) np. PZH.
 5. Zaoferowane filtry do klimatyzacji i wentylacji szpitalnych muszą spełniać wszystkie warunki bezpieczeństwa wymagane dla tego typu wyrobów wykorzystywanych w zakładach opieki zdrowotnej.