



Oznaczenie sprawy: ZP/101/B/23

Poznań, dnia 15.12.2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

O D P W I E D Z I na zapytania w sprawie SWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji istotnych zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w trybie podstawowym, na: **budowę parkingu za „Koszarowcem”. Collegium Iuridicum Novum.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 4. Proszę o informację odnośnie wytrzymałości fugi, w dokumentacji nie ma podanego parametru a ma to wpływ na cenę.

Odpowiedź 4. Wymagane parametry techniczne dla spoiny z żywicy epoksydowej:

Minimalna szerokość szczelin 5 mm, zalecana 8 mm,

Minimalna głębokość szczeliny 30 mm


Wytrzymałość na ściskanie ≥ 30 MPa,

Wytrzymałość na zginanie ≥ 8 MPa,

Odporność na działanie mrozu $\geq F200$.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.


KANCLERZ
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Marcin Wysocki

*piłki
Abniz*