OBNIŻENIE POSADZKI – RZUT
1:50



B–B
1:20



SYSTEMOWE ZBROJENIE ODGINANE
W ŚCIANIE ŻELBETOWEJ

A–A
1:20



NR2 ø8 A–IIIN
L=3700 SZT.2

NR3 ø8 A–IIIN
L=118 SZT.50
co15cm

NR4 ø8 A–IIIN
L=90 SZT.50
co15cm

PODSTAWOWE ZBROJENIE PŁYTY

STOSOWAC ZBROJENIE GÓRĄ:
ø10 A–IIIN CO 15 CM KRZYZOWO

NR1g ø10 A–IIIN
Lcałk=35000 SZT. 1

STOSOWAC ZBROJENIE DOŁEM:
ø10 A–IIIN CO 15 CM KRZYZOWO

NR1d ø10 A–IIIN
Lcałk=35000 SZT. 1

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]		
					A–IIIN		
					ø8	ø10	
	1d	ø10 A–IIIN	35000	1		350	
	1g	ø10 A–IIIN	35000	1		350	
	2	ø8 A–IIIN	3700	2	74		
	3	ø8 A–IIIN	118	50	59		
	4	ø8 A–IIIN	90	50	45		
	5D	ø8 A–IIIN	74	75	55.5		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					233.5	700	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	0.617	
MASA [kg]					92.23	431.9	
MASA OGÓŁEM [kg]						524.13	
WYKONAĆ: x 1						524.13	

DYSTANS STROPOWY DLA PŁYTY GR.15cm

NR5D ø8 A–IIIN
L=74 SZT.75
3 szt./m2

BETON: C25/30
MAKSYMALNA ŚREDNICA KRUSZYWA 16 mm
KLASA EKSPOZYCJI XC3
STAL ZBROJENIOWA A–IIIN (B500SP)
OTULINA ZBROJENIA: DOŁEM 40mm
GÓRĄ 35MM

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Wszelkie rozbieżności projektu ze stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem.
3. W przypadku kolizji z istniejącymi elementami należy skontaktować się z projektantem.
4. Wymiary prętów giętych podano od strony zewnętrznej.

Bud-Ekspert Sp. z o.o.
ul.F.Roosevelta 10/2 60-829 Poznań
tel. 61 84 79 133 kom. 697 550 461
e-mail: biuro@budekspert.com
www.budekspert.com

Schemat obiektu



POZIOMY BUDYNKU

+ 16.25 = 82.95 m.n.p.m.	+5
+ 12.97 = 79.67 m.n.p.m.	+4
+ 9.69 = 76.39 m.n.p.m.	+3
+ 6.41 = 73.11 m.n.p.m.	+2
+ 3.13 = 69.83 m.n.p.m.	+1
± 0.00 = 66.70 m.n.p.m.	±0
- 2.65 = 64.05 m.n.p.m.	-1

INWESTOR:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI:
ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
IRON TOWER INVESTMENT
Paweł Wieczorkiewicz S.K.
ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań
Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań

GŁÓWNY PROJEKTANT KONSTRUKCJI:	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. PRZEMYSŁAW DRZEWIECKI	WKP/0259/POOK/11	konstrukcja bo	
OPRACOWANIE:			
KRZYSZTOF MAJCHRZAK			
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. JAN DRZEWIECKI	83/Pw/94	konstrukcja bo	

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
KONSTRUKCJA	PROJEKT WYKONAWCZY	MARZEC 2015	1:50

NR RYSUNKU: KK-01-241

TYTUŁ RYSUNKU:
ZBROJENIE OBNIŻENIA POSADZKI W ABSYDZIE

DATA: 03-2015 REWIZJA: 01