STROP NAD II PIĘTREM



DETAL POPRAWNEGO MONTAŻU DLA ELEMENTÓW POZ.2.20.XX (Ⓒ300)

PRZYPADEK STROPU FOERSTERA

ILOŚĆ SZTUK = 5



PRZYPADEK STROPU WESTWALA

ILOŚĆ SZTUK = 1



UWAGA!
1. ISTNIEJĄCĄ PŁYTĘ STROPOWĄ DOCIĄĆ W ODLEGŁOŚCI 30cm OD KRAWĘDZI SZACHTU – PATRZ RZUT
2. ZBROJENIE ŻEBRA DOPROWADZIĆ DO ŚRODNIKA PROFILA Ⓒ300
3. W GÓRNEJ CZĘŚCI PŁYTY (OKOŁO 5cm OD KRAWĘDZI PŁYTY BETONOWEJ) WKLEIĆ PRĘT ø10 W ROZSTAWIE CO 15cm
4. DO PROFILA Ⓒ300 DOSPAWAĆ STRZEMIĘ NR2 CO 15cm

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
2.20	1	BL 16X150	4600	S355	1	4.60	18.84	86.66	86.66
2.20	2	BL 16X100	150	S355	15	2.25	12.56	1.88	28.26
OGÓŁEM									114.92
WYKONAĆ: x 5									574.6

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
2.20	3	ø 10 A-IIIN	5100	A-IIIN	6	30.60	0.62	3.14	18.87
2.20	4	ø 10 A-IIIN	1140	A-IIIN	35	39.90	0.62	0.70	24.60
2.20	5	ø 10 A-IIIN	680	A-IIIN	35	23.80	0.62	0.42	14.67
OGÓŁEM									58.14
WYKONAĆ: x 1									58.14

SPOSÓB WBUDOWANIA ELEMENTÓW POZ. 2.2.2X



LEGENDA :

- – ŚCIANY ISTNIEJĄCE POD STROPEM
- – ŚCIANY MUROWANE POD STROPEM
- – KONSTRUKCJA ŻELBETOWA POD STROPEM
- – KONSTRUKCJA ŻELBETOWA NA STROPIE
- – NADPROŻA
- – FRAGMENTY ŚCIAN DO ZAMUROWANIA (CEGŁA kl.15 NA ZAPRAWIE M5)
- – BELKI STALOWE POD STROPEM I ŚCIANĄ
- – BELKI STALOWE POD STROPEM
- – ISTNIEJĄCE BELKI DREWNIANE

UWAGI:

1. WYMIARY PRĘTÓW GIĘTYCH DOTYCZĄ ICH ZEWNĘTRZNYCH KRAWĘDZI
2. WSZYSTKIE POKAZANE NA RZUCIE BELKI STALOWE OSADZAĆ NA PODUSZCE BETONOWEJ GR. MIN.5cm,
3. W LOKALIZACJI PIONOWEJ ELEMENTU UWZGLĘDNIĆ OPISANĄ RZĘDNĄ SPODU,
4. ELEMENTY STALOWE (BELKI) WYSTĘPUJĄCE PARAMI SKRĘCAĆ PRĘTAMI GWINTOWANYMI ø16 KL.8.8 CO OKOŁO 70cm, STOSOWAĆ DYSTANS MIĘDZY PROFILAMI W POSTACI TULEI O ODPOWIEDNIEJ DŁUGOŚCI,
5. WSZYSTKIE RZĘDNE ORAZ WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ I POTWIERDZIĆ Z NATURY,
6. JEŚLI NA RYSUNKACH SZCZEGÓŁOWYCH NIE OPISANO INACZEJ – ELEMENTOM STALOWYM ZAPEWNIĆ ZABEZPIECZENIE P.POŻ PRZEZ OBUDOWĘ LUB MALOWANIE TAK ABY SPEŁNIAŁY WYMÓG:
   - KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (NOŚNOŚCI OGNIOWEJ) R60 – DLA ELEMENTÓW STALOWYCH STANOWIĄCYCH BEZPOŚREDNIE PODPARCIE LUB INTEGRALNĄ CZĘŚĆ STROPÓW,
   - KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (NOŚNOŚCI OGNIOWEJ) R120 – DLA ELEMENTÓW STALOWYCH WBUDOWANYCH I STANOWIĄCYCH ELEMENT KONSTRUKCYJNY ŚCIAN,
7. ELEMENTOM STALOWYM ZAPEWNIĆ ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE DO KLASY C2
8. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI,
9. OPRACOWANIE W ZAKRESIE KONSTR. DOTYCZĄCE:
   - A. KONSTRUKCJI WIND PANORAMICZNYCH RYS. KK–01–250.1–250.3
   - B. KONSTRUKCJI WINDY SERWISOWEJ RYS. KK–01–022

POZOSTAŁE NUMERY RYSUNKÓW ORAZ POZYCJE OPISANO NA RZUCIE

10. W ISTNIEJĄCYCH PODCIĄGACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NAD KORYTARZAMI BIEGNĄCYMI WOKÓŁ BUDYNKU PRZEWIDZIANO OTWOROWANIE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. OTWORY 2X⌀60mm NALEŻY LOKALIZOWAĆ W 1/4–1/3 ROZPIĘTOŚCI PODCIĄGU, W POŁOWIE WYSOKOŚCI BELKI.

ELEMENTY ŻELBETOWE:
BETON C25/C30 (B30)
KLASA EKSPOZYCJI XC2

STAL A–IIIN
STAL PROFILOWA S355

OTULINY:
– 2.5cm

DETAL 1

PRZYPADEK ŻEBEREK RÓWNOLEGŁYCH DO KRAWĘDZI



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø8	ø10	
1	1	ø8 A-IIIN	96	240	230.4		
	2	ø10 A-IIIN	300	40		120	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					230.4	120	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	0.617	
MASA [kg]					91.01	74.04	
MASA OGÓŁEM [kg]						165.05	
WYKONAĆ: x 1						165.05	

PRZYPADEK ŻEBEREK PROSTOPADŁYCH DO KRAWĘDZI



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø8	ø10	
1	1	ø8 A-IIIN	68	120	81.6		
	2	ø10 A-IIIN	300	12		36	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					81.6	36	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	0.617	
MASA [kg]					32.23	22.21	
MASA OGÓŁEM [kg]						54.44	
WYKONAĆ: x 1						54.44	

UWAGA!
MIĘDZY ELEMENTY MONOLITYCZNE A WSPORNIKI STALOWE KONSTRUKCJI WINDY UŁOŻYĆ PODKŁADKI CALENBERG BI–TRAPEZ, GR.10mm W OSLONIE Z WEŁNY MINERALNEJ CIFLAMON, O WYMIARACH be=50mm, bmin=130mm LUB ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE

ELEMENTY NADPROŻOWE NAD OTWOROWANIEM INSTALACYJNYM

UWAGI:
1. NADPROŻA STOSOWAĆ W ŚCIANACH MUROWANYCH ISTNIEJĄCYCH:
   - W MIEJSCACH GDZIE STWIERDZONO BRAK ISTNIEJĄCEGO PODPARCIA STROPU
   - W MIEJSCU BRZEGI STALOWEJ USZTYWNIAJĄCEJ TUŻ POD LUB W GRUBOŚCI STROPU,
   - NAD OTWORAMI O WYMIARZE POZIOMYM POWYŻEJ 40cm,
2. DLA PRZYJĘTEJ USZTYWNIANYCH W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE ŁĄCZNIE OTWORY W JEDEN
3. JEŚLI ŁĄCZNY WYMIAR POZIOMY PODSZCZYTÓW OTWORÓW PRZEKROCZY 120cm OTWORY WYKONAĆ JAKO NIEZALEŻNE ZE "SŁUPKIEM" ODDZIELAJĄCYM NIEMNIEJSZYM NIŻ 20cm
4. WYTYCZNE O OBUDOWACH P.POŻ – PATRZ UWAGA O NADPROŻACH
5. WYTYCZNE LOKALIZACYJNE OTWORÓW – PATRZ OPRACOWANIE BRANŻOWE

PRZYKŁADOWO NASTĘPUJĄCE DŁUGOŚCI ELEMENTÓW:
– DLA OTWORU O WYMIARZE POZIOMYM =100–120cm:



– DLA OTWORU O WYMIARZE POZIOMYM =50cm:



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
1	1	I 120	1600.0	S355	2	3.20	11.20	17.92	35.84
OGÓŁEM									35.84
WYKONAĆ: x 11									394.24

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
1	1	I 120	900.0	S355	2	1.80	11.20	10.08	20.16
OGÓŁEM									20.16
WYKONAĆ: x 2									40.32

WYTYCZNE DO POSADOWIENIA ELEMENTÓW NADPROŻOWYCH

ELEMENTY STALOWE DLA KTÓRYCH NIE OPISANO NA RZUCIE RZĘDNEJ POSADOWIENIA

UWAGA!
– ELEMENTY STALOWE OPIERAĆ NA PODUSZCE BETONOWEJ GR. 5cm
– STOSOWAĆ DYSTANS MIĘDZY PROFILAMI STALOWYMI W POSTACI TULEI O ODPOWIEDNIEJ DŁUGOŚCI

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
2.10.21	1	IPE 300	7150.0	S355	2	14.30	42.20	301.73	603.46
2.16.21	1	IPE 240	3200.0	S355	2	6.40	30.70	98.24	196.48
2.16.22	1	IPE 240	2420.0	S355	2	4.84	30.70	74.29	148.59
2.16.23	1	IPE 240	3160.0	S355	2	6.32	30.70	97.01	194.02
2.17.21	1	IPE 220	5000.0	S355	2	10.00	26.20	131.00	262.00
2.17.22	1	IPE 220	5100.0	S355	2	10.20	26.20	133.62	267.24
2.19.21	1	I 180	2050.0	S355	2	4.10	21.90	44.90	89.79
2.2.22	1	IPE 240	5050.0	S355	2	10.10	30.70	155.04	310.07
2.2.22	2	ø 6 A-IIIN	330.0	A-IIIN	80	26.40	0.22	0.07	5.86
2.2.22	3	ø 6 A-IIIN	5050.0	A-IIIN	8	40.40	0.22	1.12	8.97
2.2.24	1	IPE 240	4960.0	S355	3	14.88	30.70	152.27	456.82
2.2.24	2	ø 6 A-IIIN	330.0	A-IIIN	120	39.60	0.22	0.07	8.79
2.2.24	3	ø 6 A-IIIN	4960.0	A-IIIN	12	59.52	0.22	1.10	13.21
2.20.21	1	Ⓒ 300	5000.0	S355	1	5.00	46.20	231.00	231.00
2.20.22	1	Ⓒ 300	5100.0	S355	2	10.20	46.20	235.62	471.24
2.20.23	1	Ⓒ 300	5000.0	S355	3	15.60	46.20	240.24	720.72
2.40.213	1	I 120	1300.0	S355	2	2.60	11.20	14.56	29.12
2.40.215	1	I 120	900.0	S355	40	36.00	11.20	10.08	403.20
2.40.216	1	I 120	1950.0	S355	2	3.90	11.20	21.84	43.68
2.40.217	1	I 120	1450.0	S355	86	124.70	11.20	16.24	1396.64
2.40.25	1	I 120	1500.0	S355	2	3.00	11.20	16.80	33.60
2.40.28	1	I 120	1550.0	S355	12	18.60	11.20	17.36	208.32
2.48.21	1	HEB 180	4900.0	S355	2	9.80	51.20	250.88	501.76
2.49.21	1	HEB 160	1800.0	S355	1	1.80	42.60	76.68	76.68
2.49.22	1	HEB 160	1950.0	S355	1	1.95	42.60	83.07	83.07
2.49.23	1	HEB 160	1800.0	S355	1	1.80	42.60	76.68	76.68
OGÓŁEM									6841.01
WYKONAĆ: x 1									6841.01

Bud-Ekspert Sp. z o.o.
ul.F.Roosevelta 10/2 60-829 Poznań
tel. 61 84 79 133 kom. 697 550 461
e-mail: biuro@budekspert.com
www.budekspert.com

Schemat obiektu

POZIOMY BUDYNKU
- +9,25 = 82,15 m.npm. +5
- +7,97 = 79,87 m.npm. +4
- +6,44 = 78,34 m.npm. +3
- +4,61 = 76,51 m.npm. +2
- +3,10 = 74,88 m.npm. +1
- ±0,00 = 80,78 m.npm. ±0
- -2,85 = 84,63 m.npm. -1

INWESTOR: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI: ul.H. Wieniawskiego 1 , 61-712 Poznań

TEMAT / TEMAT OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

BRANŻOWY PROJEKTANT KONSTRUKCJI: mgr inż. PRZEMYSŁAW DRZEWIECKI
UPRAWNIENIA: WKP/0255/POOW/11
SPECJALNOŚĆ: konstrukcja bo
PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: inż. JACEK STELMACH

BRANŻOWY: KONSTRUKCJA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
DATA: MARZEC 2015
SKALA: 1:100

NR RYSUNKU: KK-01-400
TYTUŁ RYSUNKU: STROP NAD 2 PIĘTREM
DATA: 03.2015
ROZWIĘZ.: 01

IRON TOWER INVESTMENT
Paweł Pilkuszewski S.K.
ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań

Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań