LEGENDA:

- kanał wentylacyjny nawiewny wykonany z blachy
- kanał wentylacyjny wywiewny wykonany z blachy
- kanał wentylacyjny wyciągowy wykonany z blachy
- kanał wentylacyjny nawiewny wykonany z wełny szklanej
- kanał wentylacyjny wywiewny wykonany z wełny szklanej
- kanał wentylacyjny w obudowie bądź izolacji p.poż.
- kanał wentylacyjny w izolacji termicznej
- kanał wentylacyjny elastyczny – typu flex
- urządzenia wentylacyjne nawiewne
- urządzenia wentylacyjne wywiewne
- kratka wyciągowa higrosterowalna
- przepustnica regulacyjna
- V=...m3/h – regulator stałego / zmiennego wydatku
- klapa p.poż.
- tłumik akustyczny
- kratka transferowa w drzwiach

UWAGI

Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody wydzielenia pożarowego zabezpieczyć za pomocą klapy p.poż.

INWESTOR: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	ADRES I ADRES DO KORESPONDENCJI: ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU
PRZY AL. NIEPODLEGŁOSCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIAŁCE 62/18 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

GŁÓWNY PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH:	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS
mgr inż. PIOTR KLIŃSKI	235/PW/91	instalacje sanitarne	
OPRACOWAŁ:			
mgr inż. KONRAD MICHALSKI		instalacje sanitarne	
mgr inż. MAREK MACIEJEWSKI		instalacje sanitarne	
mgr inż. PRZEMYSŁAW DYRDAŁ		instalacje sanitarne	
SPRAWDZAŁ/ACY:			
mgr inż. GRZEGORZ PISKORZ	35/P/96	instalacje sanitarne	

BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE | ETAP/OPIS: PROJEKT WYKONAWCZY | DATA: MARZEC 2015 | SKALA: 1:100

TYTUŁ RYSUNKU:
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Rzut kondygnacji +2.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
IRON TOWER INVESTMENT
Paweł Wieczorkiewicz S.K.
ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań

Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Mostowa 11/17, 61-854 Poznań

NR RYSUNKU: KW-01-04

REWIZJA: Rew. 01