



LEGENDA:

- Instalacja grzewcza zasilana grzejnikami i centrali wentylacyjnych
- Instalacja grzewcza podlogowego
- Instalacja grzewcza z glikolowym odczynkiem ciepla
- Instalacja grzewcza z freonowa
- Instalacja wody lodowej
- Pion instalacji grzewczej zasilajacej grzejniki
- Pion instalacji grzewczej zasilajacej centrale wentylacyjne
- Pion instalacji grzewczej zasilajacej ogrzewanie podlogowe
- Pion instalacji freonowej
- Pion instalacji wody lodowej
- Pion instalacji glikolowej
- Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym  
Typ grzejnika, wymiar [wys. x szer.]  
Q=650W
- Grzejnik płytowy z podłączeniem bocznym  
Typ grzejnika, wymiar [wys. x szer.]  
Moc grzejnika, PB - podłączenie boczne  
Q=650W
- Grzejnik kabinowy z podłączeniem dolnym  
Typ grzejnika, wymiar [wys. x szer.]  
Moc grzejnika  
INDN 4.80x1600  
Q=170W
- Ogrzewanie podlogowe  
- numer obiegu  
A=...m2  
q=...W/m2  
a=...cm  
L=...mb
- Klimakonwektor
- Obliczeniowa temperatura wewnątrz pomieszczeń  
20°C
- Grupy armatury regulacyjnej bądź pomiarowej  
wg schematu instalacji grzewczej chłodzących rys. LG-06-01
- Rura odnosa stalowa
- Ciepłomierz
- Zawory odbojające
- Prześciec p.poz.

UWAGI:  
1) Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody wydzielona pożarowego zabezpieczyć p.poz. zgodnie z odpornością przegrody.  
2) W najwyższych punktach instalacji należy montować automatyczne zawory odpowietrzające; w najniższych zawory spusowe.

INWESTOR: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI: ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań	
NASTĘPNI FUNKCJE OSOBY I BEZPOŚREDNIO: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA ODCIEK 612 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.			
GŁÓWNY PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH mgr inż. PIOTR KLUSKI		LIPNIA 2016	SPRACOWNIA Instalacje sanitarne
mgr inż. KONRAD MICHAŁSKI			Instalacje sanitarne
mgr inż. MARCEK KACIĘKIEWICZ			Instalacje sanitarne
mgr inż. PRZEMYSŁAW DYKAL			Instalacje sanitarne
mgr inż. GRZEGORZ PIKORZ		35/PW/01	
INSTALACJE SANITARNE		PROJEKT WYKONAWCZY	MARZEC 2016
INSTRUKCJA		WYKONANIE	1:100
Instalacje grzewczo-chłodzące prowadzone nad posadzką. Rzut parteru.		Rzut parteru.	
Rzut parteru.		Rzut parteru.	

IRON TOWER INVESTMENT  
Pawel Wroblewski S.K.  
ul. Mostowa 1114, 61-854 Poznań

Studio ADS  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Mostowa 1111, 61-854 Poznań

LG-01-02b

Rew. 01