
Generator dozujący
Naczynie wzbiorcze
Zbiornik ZB1
Zbiornik ZB2
Zbiornik ZB3
Sprzęgła hydrauliczne
Rozdzielacze CO
Wymiennik ciepła
Pompa Ciepła
Zbiornik ZB4
naczynie wzbiorcze
MASZYNOWNIA PODGRZEWU C.W.U. WG OSOBNEGO RYSUNKU WK-01-10
WYWIEWKA KANALIZACYJNA
Wywietrzak dachowy Ø160
Centrala wywiewna W-4.1 (W3)
akademik
Vw=2500m3/h
dp=360Pa
m=350kg
opt=1.0kW (3x400V)
LwA(1-5)dB(A) (do otoczenia)
Centrala wywiewna W-1 (W1)
gabinet akademicka
Vw=1500m3/h
dp=250Pa
m=350kg
opt=1.0kW (3x400V)
LwA(1-5)dB(A) (do otoczenia)
Centrala wywiewna W-4.2 (W3)
akademik
Vw=2500m3/h
dp=360Pa
m=350kg
opt=1.0kW (3x400V)
LwA(1-5)dB(A) (do otoczenia)
Centrala wywiewna W-4 (W4)
akademik
Vw=3750m3/h
dp=380Pa
m=350kg
opt=1.0kW (3x400V)
LwA(1-5)dB(A) (do otoczenia)
Centrala wywiewna W-4.3 (W5)
akademik
Vw=2250m3/h
dp=380Pa
m=350kg
opt=1.0kW (3x400V)
LwA(1-5)dB(A) (do otoczenia)
Centrala wywiewna W-4.4 (W6)
administracja
Vw=1900m3/h
dp=250Pa
m=350kg
opt=1.0kW (3x400V)
LwA(1-5)dB(A) (do otoczenia)
Centrala wywiewna W-OR
kuchnia
Vw=3500m3/h
dp=500Pa
m=600kg
opt=2.2kW (3x400V)
LwA(1-5)dB(A) (do otoczenia)
Rurociąg zabezpieczony kablem grzejnym
Ø50
Rurociąg zabezpieczony kablem grzejnym
Ø32
HYD-DN65
HYD-DN50
HYD-DN32
HPSa-DN63
HPSa-DN50
KS-PVC200 Hmin=18200
KS-PVC250 Hmin=18600
KS-PVC315 Hmin=19200
KS-PVC200 Hmin=17650
KS-PVC200 Hmin=19000
C.PVC110 Hmin=19000
C.PVC32 Hmin=19000
C.PVC110 Hmin=19000
C.PVC32 Hmin=19000
C.PVC32 Hmin=19000
C.PVC32