Uwaga:

1. Czujki w pokojach i jadalniach zaprojektowano przy założeniu, że wysokość belki stropowej będzie h>5% h pomieszczenia.
2. Dokładna lokalizacja elementów w części architektonicznej projektu.

LEGENDA

- CSP — Centrala sygnalizacji pożaru
- R — Optyczna czujka dymu IQ8 Quad
- D R — Czujka wielodetektorowa O2T IQ8Quad
- D R — Czujka wielodetektorowa OTblue IQ8Quad
- D R — Optyczna czujka dymu IQ8 Quad (międzystrop) z wskaźnikiem zadziałania
- ERA FRAY — Sterownik czujki liniowej FRAY5000
- ERA FRAY — Czujka liniowa dymu - głowica (nadajnik i odbiornik w jednej obudowie)
- LUSTRO — Czujka liniowa dymu - lustro
- Ręczny ostrzegacz pożaru
- Moduł sterujący eBK12R
- Moduł 4 wejścia/2 wyjścia 4G2R
- DOP — Sterownik drzwi odddzieleń pożarowych
- Przycisk zamknięcia technicznego
- Trzymacz elektromagnetyczny
- Sygnalizator optyczny
- DHT — Sygnalizator optyczno-akustyczny
- KD — Sterownik klapy dymowej
- Przycisk oddymiania
- Przycisk przewietrzania
- Klapa dymowa KD
- Drzwi napowietrzające
- Drzwi rozsuwane
- Klapa wentylacji bytowej
- Automatyka wentylacji
- Winda
- Rozdzielnia elektr.
- Kontrola dostępu
- Zasilacz ~230V/=24V

INWESTOR: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI: ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU

PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURY: mgr inż. arch PIOTR Z. BAREŁKOWSKI	UPRAWNIENIA 133/88/PW	SPECJALNOŚĆ architektoniczna	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. WOJCIECH GONET	WKP/0184/PWOT/10	telekomunikacyjna	
OPRACOWAŁ: mgr inż. MICHAŁ FRĄCKIEWICZ; mgr inż. PIOTR MATUSZEWSKI; mgr inż. MARIUSZ BERNAT			
SPRAWDZAŁ(A): mgr inż. ROMAN FRYSKA	DTT-TU/02261/02/U	telekomunikacyjna	
BRANŻA: SŁABE PRĄDY	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: MARZEC 2015	SKALA: 1:100

TYTUŁ RYSUNKU:

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU
RZUT POZIOMU 0

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

IRON TOWER INVESTMENT
Paweł Wieczorkiewicz S.K.
ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań

STUDIO ADS
Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań

NR RYSUNKU: SP-SSP-002

REWIZJA: Rew. 00