







-

Wymagania dla podbudów :
- dla warstwy podbudowy na jezdni :
- moduł odkształcenia: E 2 > 160 MPa Is > 1.0.
- dla warstwy wzmocnionego podłoża :
- moduł odkształcenia: E2 > 100 MPa; Is > 1.0.
- dla podłoża gruntowego:
- wtórny moduł odkształcenia: E2 > 25 MPa

A

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE Z POWIERZCHNIOWYM UTRWALENIEM GRYSEM KAMIENNYM I EMULSJĄ ASFALTOWĄ 30cm

Σ=30cm

C

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x10 cm KOLORU SZAREGO	8cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA	3cm
MIESZANKA NIEZWIĄZANA C90/3 0/31,5	20cm
WARSTWA PODBUDOWY POMOCNICZEJ Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C0,4/0,5	15cm

Σ=46cm

B

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S 50/70	4cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W 50/70	5cm
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC22P 50/70	7cm
MIESZANKA NIEZWIĄZANA $C_{90/3}$ 0/63	20cm
WARSTWA PODBUDOWY POMOCNICZEJ Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM $C_{2/3}$	22cm
WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z GRUNTU ZWIĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM $C_{2/3}$	25cm

D

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x10 cm KOLORU SZAREGO	8cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA	3cm
MIESZANKA NIEZWIĄZANA $C_{90/3}$ 0/63	37cm
WARSTWA PODBUDOWY POMOCNICZEJ Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM $C_{2/3}$	22cm
WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z GRUNTU ZWIĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM $C_{2/3}$	25cm

Σ=95cm

FIRMA
"ABS-OCHRONA ŚRODOWISKA"
SPÓŁKA Z O.O.
40-169 Katowice, ul. Wierzbowa 14, tel./fax 2589015

Inwestor: Gmina Niepołomice
Pl. Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi wraz z budową odwodnienia drogi gminnej 560371K ul. Pociągów Pancernych na dz. nr: 493/10, 493/30, 493/33, 493/36, 493/41, 493/86, 493/99, 493/103, 493/105 w m. Niepołomice, gm. Niepołomice

Nazwa rysunku:
Przekroje typowe

Zespół autorski	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis	Data 07 listopada 2023
Projektant: Mgr inż. Grzegorz Durczyński	5217/13	drogowa	listopad 2023		Skala: 1:50
Sprawdzający: inż. Zbigniew Zaręba	1792/94	drogowa	listopad 2023		
					nr.rys 2.4