


UWAGA!

- Różne zagłębienia sieci na kolizjach przyjęto jako standardowe. Przed wykonaniem robót należy dokonać ich inwentaryzacji wysokościowej oraz wykonać przekopy kontrolne.
- Profil gazociągu rozpatrywać łącznie z planem zagospodarowania.
- W miejscach przecięcia projektowanego gazociągu z istniejącą kanalizacją sanitarną oraz w miejscu przejścia pod projektowaną nawierzchnią jezdni na projektowanym gazociągu należy założyć rury ochronne.



FIRMA
"ABS-OCZYNNA ŚRODOWISKA"
SPÓŁKA Z O.O.
ul. Wolności 14, 14-100 Ostrołęka
43-103, 43-105 w m. Niepolimice, gm. Niepolimice

Investor:
Gmina Niepolimice
ul. Złotego 13
32-005 Niepolimice

Nazwa inwestycji:
Przebudowa drogi wraz z budową odwodnienia drogi gminnej ul. Pożogów
Pawłowiczki na dz. nr 433/10, 433/20, 433/33, 433/36, 433/41, 433/46, 433/49, 433/53, 433/55 w m. Niepolimice, gm. Niepolimice

Profil podziemny gazociągu				
Zespół autorski	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektant: inż. Leonard Kusz	74/80 1649/94	instalacyjno-inżynieryjna	listopad 2023	
Sprawdzający: tech. Tadeusz Szczurek	349/91	instalacyjno-inżynieryjna	listopad 2023	
Skala: 1:100/500				Nr rys. G2.0