



UWAGA!
1. Rzędne zagłębienia sieci na kolizjach przyjęto jako standardowe. Przed wykonaniem robót należy dokonać ich inwentaryzacji wysokościowej oraz wykonać przekopy kontrolne.
2. Profil gazociągu rozpatrywać łącznie z planem zagospodarowania.
3. W miejscach przecięcia projektowanego gazociągu z istniejącą kanalizacją sanitarną oraz w miejscu przejścia pod projektowaną nawierzchnią jezdni na projektowanym gazociągu należy założyć rury ochronne.

FIRMA
"ABS-OCZYNNA ŚRODOWISKA"
Spółka z o.o.
40-103 Katowice, ul. Wesołowska 14, tel. 76 250 17 11

Investor: Gmina Niepokonice
Nazwa inwestycji: Przebudowa wraz z odnowieniem drogi wewnętrznej ul. Podgórskiej w Niepokonicach na dz. nr 493/33 o rz. około 0,2 km w Niepokonicach

Profil podłużny gazociągu				
Zespół autorski	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektant: inż. Leonard Kusz	74/80 1649/94	instalacyjno-inżynieryjna	listopad 2023	
Sprawdzający: tech. Tadeusz Szczurek	34/9/01	instalacyjno-inżynieryjna	listopad 2023	

Skala: 1:100/500
nr rys. G2.0