

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Firma
„ABS OCHRONA ŚRODOWISKA”
Spółka z o.o.

ul. Wierzbowa 14
40 - 169 Katowice

Wasz znak: F/ABS-443/22
Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.1148202.1.22

Kraków, 08.09.2022 r

Dot.: inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 560371K (ulicy Pociągów Pancernych) w Niepołomicach, gm. Niepołomice, na długości ok. 0,2 km”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że w rejonie przeznaczonej do przebudowy na terenie miasta Niepołomice drogi gminnej nr 560371K (ulicy Pociągów Pancernych) zlokalizowana jest, eksploatowana przez nasz Zakład, sieć gazowa niskiego ciśnienia.

Wymieniona wyżej sieć gazowa wybudowana została w różnych okresach czasowych.

Szerokość strefy kontrolowanej dla tej sieci gazowej, w zależności od roku budowy gazociągów oraz w odniesieniu do różnych rodzajów obiektów terenowych, określona została w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (opublikowanym w Dzienniku Ustaw RP z dnia 04.06.2013 r, poz. 640).

Po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami, w związku z planowaną kompleksową przebudową drogi gminnej nr 560371K (ulicy Pociągów Pancernych) w Niepołomicach, widzimy za konieczną przebudowę wymienionych niżej gazociągów i przyłączy gazowych niskiego ciśnienia, na odcinkach, na których obecny przebieg tych gazociągów wypadnie pod przebudowaną drogą - w celu dostosowania ich przebiegu oraz głębokości ich posadowienia do nowego układu drogowego (odcinki gazociągów i przyłączy gazowych przeznaczonych do przebudowy zaznaczone zostały kolorem pomarańczowym na otrzymanej od Państwa mapie sytuacyjnej):

- gazociągu PE dn 90, w miejscu przebiegu tego gazociągu pod przebudowanym odcinkiem drogi zlokalizowanej na działce nr 493/36, na gazociąg PE dn 110 PE 100 RC SDR 17 (17,6) Typ 2;
- na wysokości działki nr 493/20 przyłącza gazowego PE dn 50 do budynku nr 2 zlokalizowanego na tej działce, na przyłącz PE dn 63 PE 100 RC SDR 11 Typ 2;
- na wysokości działki nr 493/22 przyłącza gazowego PE dn 50 do budynku nr 6 zlokalizowanego na tej działce, na przyłącz PE dn 63 PE 100 RC SDR 11 Typ 2;

- na wysokości działki nr 493/23 przyłącza gazowego stal DN 40 do budynku nr 8 zlokalizowanego na tej działce, na przyłącz PE dn 63 PE 100 RC SDR 11 Typ 2;
- na wysokości działki nr 493/24 przyłącza gazowego stal DN 40 do budynku nr 10 zlokalizowanego na tej działce, na przyłącz PE dn 63 PE 100 RC SDR 11 Typ 2;
- na wysokości działki nr 493/25 przyłącza gazowego PE dn 50 do budynku nr 12 zlokalizowanego na tej działce, na przyłącz PE dn 63 PE 100 RC SDR 11 Typ 2;
- na wysokości działki nr 493/26 przyłącza gazowego PE dn 50 do budynku nr 14 zlokalizowanego na tej działce, na przyłącz PE dn 63 PE 100 RC SDR 11 Typ 2;
- na wysokości działki nr 493/27 przyłącza gazowego PE dn 50 do budynku nr 16 zlokalizowanego na tej działce, na przyłącz PE dn 63 PE 100 RC SDR 11 Typ 2;
- na wysokości działki nr 493/28 przyłącza gazowego PE dn 50 do budynku nr 18 zlokalizowanego na tej działce, na przyłącz PE dn 63 PE 100 RC SDR 11 Typ 2;
- na wysokości działki nr 493/29 przyłącza gazowego stal DN 40 do budynku nr 20 zlokalizowanego na tej działce, na przyłącz PE dn 63 PE 100 RC SDR 11 Typ 2;
- gazociąg PE dn 90, na odcinku, od działki nr 493/14 do działki nr 493/105, na gazociąg PE dn 110 PE 100 RC SDR 17 (17,6) Typ 2;
- na wysokości działki nr 493/31 przyłącza PE dn 50 do budynku nr 22 zlokalizowanego na tej działce, na przyłącz PE dn 63 PE 100 RC SDR 11 Typ 2;
- na wysokości działki nr 493/32 przyłącza PE dn 50 do budynku nr 24 zlokalizowanego na tej działce, na przyłącz PE dn 63 PE 100 RC SDR 11 Typ 2.

W ciągu najbliższych lat Zakład nasz planuje przebudowę istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia w rejonie ulicy Pociągów Pancernych w Niepołomicach.

W związku z powyższym proponujemy, aby Inwestor rozbudowy drogi gminnej nr 560371K (ulicy Pociągów Pancernych) w Niepołomicach opracował równocześnie z projektem przebudowy tej drogi projekt przebudowy wymienionych wyżej gazociągów i przyłączy gazowych niskiego ciśnienia,

na obszarze objętym zakresem przebudowy tej drogi, oraz uzyskał decyzje administracyjne pozwalające na podjęcie prac budowlanych związanych z przebudową istniejących gazociągów.

Po uzyskaniu decyzji administracyjnych dokumentacja projektowa powinna zostać przekazana do Oddziału Zakład Gazowniczy w Krakowie.

Inwestor przebudowy drogi gminnej nr 560371K (ulicy Pociągów Pancernych) w Niepołomicach, przewidzi w harmonogramie prac budowlanych związanych z przebudową tej drogi przebudowę istniejących gazociągów i przyłączy gazowych.

Przebudowa istniejących gazociągów i przyłączy gazowych zostanie wykonana własnym kosztem przez Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, w przyjętym w wyżej wymienionym harmonogramie terminie.

Przebudowa istniejących gazociągów i przyłączy gazowych niskiego ciśnienia powinna zostać zaprojektowana i wykonana zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy istniejących gazociągów i przyłączy gazowych niskiego ciśnienia stanowiącymi załącznik do powyższego pisma.

Mamy nadzieję, że przedstawiona powyżej propozycja współpracy i prowadzenia wspólnych działań związanych z przebudową drogi gminnej nr 560371K (ulicy Pociągów Pancernych) w Niepołomicach zostanie przez Inwestora tej przebudowy zaakceptowana.

Należy również zachować dotychczasowe przykrycie istniejących, nie przeznaczonych do przebudowy gazociągów, pod przebudowaną drogą, przy czym odległość pionowa górnej ścianki istniejącej rury gazowej powinna być nie mniejsza niż:

- 1,0 m od nawierzchni: przebudowanej jezdni, projektowanych zjazdów;
- 0,5 m od dolnej części podbudowy z kruszywa: przebudowanej jezdni, projektowanych zjazdów.

Nawierzchnia projektowanego zjazdu nad istniejącym gazociągiem powinna być rozbieralna i przepuszczalna dla gazu ziemnego.

W miejscach skrzyżowań trasy projektowanych przewodów kanalizacji deszczowej z trasą istniejących i przebudowanych gazociągów, odległość pionowa pomiędzy skrajnymi krawędziami krzyżujących się przewodów powinna być nie mniejsza niż 0,2 m.

Projektowane studnie kanalizacji deszczowej powinny być zlokalizowane poza strefą kontrolowaną istniejących gazociągów.

Wszelkie prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej nr 560371K (ulicy Pociągów Pancernych) w Niepołomicach, prowadzone w pobliżu istniejących gazociągów, należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, w miarę możliwości ręcznie, natomiast prace powiązane z wykopami muszą być wykonywane ręcznie.

Wykonawcy tych prac powinni, z 14-sto dniowym wyprzedzeniem przed ich rozpoczęciem, zgłosić pisemnie do Gazowni w Kłaju (32 - 015 Kłaj 653) nadzór nad pracami wykonywanymi w sąsiedztwie istniejącej sieci gazowej.

Gazownia w Kłaju, na etapie wizji w terenie podczas nadzoru nad pracami prowadzonymi w sąsiedztwie istniejącej sieci gazowej, zastrzega sobie możliwość dokonania korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia lub przebudowy istniejących, nie przeznaczonych do przebudowy gazociągów.

Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót.

W przypadku dalszej korespondencji dotyczącej przedmiotowej sprawy prosimy o powołanie się na znak i datę powyższego pisma.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33 - 100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce „o nas”.

Z poważaniem:

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Wsparcia Operacyjnego
Oddział Zakład Gazowniczy Tarnowie

Dariusz Mochocki

Otrzymują:

1 x Adresat + zwrot zał. + warunki techniczne przebudowy istniejących gazociągów i przyłączy gazowych niskiego ciśnienia nr: PSGKR.ZMSM.763.1148202/2.22

1 x Gazownia w Kłaju

1 x Dział Inwestycji i Remontów

1 x ZMSM a/a

Sprawę prowadzi: Stefan Kuźniarski tel. 12 6281 254

