



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

Kraków, 20.10.2023r.

**Dyrektor Zarządu
Zlewni
w Krakowie**
KR.ZUZ.2.4210.760.2023.MiW

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1; art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 5; art. 392; art. 393 ust. 4; art. 396; art. 397 ust. 3 pkt 2a; art. 400 ust. 2, 8; art. 401 ust. 1; art. 403; art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Niepołomice w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do rowu, przebudowę rowów oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu, w związku z przebudową drogi gminnej 560371K, ul. Pociągów Pancernych w Niepołomicach,

Orzekam

I. Udzielam Gminie Niepołomice z siedzibą Pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do rowu, o następujących parametrach:

1. Wylot nr 1.

- średnica wylotu: 0,5m,
- współrzędne geodezyjne wylotu: X: 5546023,60, Y: 7446121,53,
- umocnienie dna oraz skarp rowu w obrębie wylotu: betonowe płyty pełne 50x50x7cm na długości 10 m,
- współrzędne geodezyjne początku umocnienia: X:5546019,43, Y:7446118,59,
- współrzędne geodezyjne końca umocnienia: X:5546027,09, Y:7446125,00,
- rzędna dna wylotu: 189,53 m n.p.m.
- lokalizacja: działka ewid. nr 512/3 obręb Niepołomice, jednostka ewidencyjna Niepołomice.

2. Wylot nr 2.

- średnica wylotu: 0,3m,
- współrzędne geodezyjne wylotu: X: 5545858,82, Y: 7445979,48,
- umocnienie dna oraz skarp rowu w obrębie wylotu: betonowe płyty pełne 50x50x7cm na długości 10 m,
- współrzędne geodezyjne początku umocnienia: X:5545854,65, Y:7445976,67,
- współrzędne geodezyjne końca umocnienia: X:5545862,12, Y:7445983,08,
- rzędna dna wylotu: 189,70 m n.p.m.
- lokalizacja: działka ewid. nr 512/3 obręb Niepołomice, jednostka ewidencyjna Niepołomice.

II. Udzielam Gminie Niepołomice z siedzibą Pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów o następujących parametrach:

1. Przebudowa rowu nr 1.

- likwidacja zaruwanego odcinka na długości 12,03 m,
- współrzędne geodezyjne początku likwidacji: X:5546037,67, Y:7446116,54,
- współrzędne geodezyjne końca likwidacji: X: 5546028,44, Y: 7446108,80,

- likwidacja otwartego odcinka na długości 9,20 m;
- współrzędne geodezyjne początku likwidacji: X: 5546028,44, Y: 7446108,80,
- współrzędne geodezyjne końca likwidacji: X: 5546021,72, Y: 7446102,69,
- wykonanie umocnienia na rowie płytami betonowymi pełnymi 50x50x7cm na długości 5,0 m,
- współrzędne geodezyjne początku umocnienia: X:5546021.72, Y:7446102.69,
- współrzędne geodezyjne końca umocnienia: X:5546017.92, Y:7446099.38,
- lokalizacja: działki ewid. nr 512/3, 493/103 obręb Niepołomice, jednostka ewidencyjna Niepołomice.

2. Przebudowa rowu nr 2.

- likwidacja otwartego odcinka na długości 1,82 m,
- współrzędne geodezyjne początku likwidacji: X: 5546028,14, Y: 7446106,71,
- współrzędne geodezyjne końca likwidacji: X: 5546029,58, Y: 7446105,46,
- średnia umocnienie dna oraz skarp rowu płytami betonowymi pełnymi 50x50x7cm na długości 23,75 m,
- szerokość dna: 0,4 m,
- średnia głębokość: 0,75 m,
- nachylenie skarp:1:1,5,
- współrzędne geodezyjne początku umocnienia: X: 5546029,58, Y: 7446105,46
- współrzędne geodezyjne końca umocnienia: X: 5546047,47, Y:7446089,67,
- likwidacja zarurowanego odcinka rowu o \varnothing 0,3 m, na długości 14,4 m,
- współrzędne geodezyjne początku likwidacji odcinka rowu X:5546047,47, Y:7446089,67,
- współrzędne geodezyjne końca likwidacji odcinka rowu: X:5546058,58, Y:7446080,67,
- lokalizacja: działki ewid. nr 493/30, 493/33, 493/41, 493/103, 493/105 obręb Niepołomice, jednostka ewidencyjna Niepołomice.

III. Udzielam Gminie Niepołomice z siedzibą Pl. Zwycięstwa 13, 32-995 Niepołomice, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do rowu wód opadowych lub roztopowych:

1. Wylotem nr 1, o którym mowa w punkcie I.1. niniejszej decyzji, pochodzących z obszaru, o powierzchni rzeczywistej 5,6780 ha, powierzchni zredukowanej 1,5173 ha, dla średniej rocznej ilości dni opadowych 110 dni, do rowu w ilości:
 - maksymalna ilość odprowadzanych wód: $Q_{\max} = 0,238 \text{ m}^3/\text{s}$,
 - średnia roczna ilość odprowadzanych wód: $Q_{\text{śr. roczne}} = 10496,86 \text{ m}^3/\text{rok}$,
retencjonowanych za pomocą retencji kanałowej o pojemności 15,97 m³.
2. Wylotem nr 2, o którym mowa w punkcie I.2. niniejszej decyzji, pochodzących z obszaru, o powierzchni rzeczywistej 0,3650 ha, powierzchni zredukowanej 0,1972 ha, dla średniej rocznej ilości dni opadowych 110 dni, do rowu w ilości:
 - maksymalna ilość odprowadzanych wód: $Q_{\max} = 0,039 \text{ m}^3/\text{s}$,
 - średnia roczna ilość odprowadzanych wód: $Q_{\text{śr. roczne}} = 1645,79 \text{ m}^3/\text{rok}$.

IV. Ustalam termin ważności pozwolenia udzielonego w pkt III. do 30.09.2053r.

V. Stwierdzam, że udzielone niniejszą decyzją pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

W dniu 6 września 2023r. wpłynął wniosek Gminy Niepołomice, działającej przez pełnomocnika Pana Dawida Kudłacika, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do rowu, przebudowę rowów oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu, w związku z przebudową drogi gminnej 560371K, ul. Pociągów Pancernych w Niepołomicach.

Przy wniosku przedłożono pełnomocnictwo, operat wodnoprawny, wersję elektroniczną operatu oraz opis zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.

Po przeanalizowaniu wniosku i sprawdzeniu operatu wodnoprawnego Dyrektor Zarządu Zlewni

w Krakowie w dniu 19.09.2023r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania oraz o możliwości wniesienia ewentualnych uwag i wniosków do sprawy przed wydaniem decyzji. Informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wód Polskich. Strony w wyznaczonym terminie nie wniosły żadnych uwag do przedmiotowego postępowania.

Inwestycja obejmuje wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch wylotów kanalizacji deszczowej, przebudowę dwóch rowów przydrożnych oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do rowu przydrożnego wzdłuż DW 964. W celu ograniczenia ilości odprowadzanych wód do rowu zaprojektowano retencję kanałową o średnicy 630 mm na długości ok. 20,0 m.

Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (Dz. U. z 2023 r. poz. 300) przedsięwzięcie znajduje się w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem RW20000921379899 „Drwinka”, posiadającej status naturalnej części wód o umiarkowanym stanie ekologicznym i stanie chemicznym poniżej dobrego, dla której celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Obszar objęty wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znajduje się również w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o europejskim kodzie PLGW2000148. Zarówno stan ilościowy, jak i chemiczny tej części wód ocenia się jako dobry. Planowane korzystanie z wód nie wpłynie negatywnie na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz na realizację celów środowiskowych, nie będzie także naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wiąże się z niszczeniem i naruszeniem cennych siedlisk przyrodniczych obszarów Natura 2000, nie będzie naruszać integralności obszarów Natura 2000 i nie spowoduje zjawiska barierowości w stosunku do korytarzy migracyjnych zwierząt, nie naruszy także ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Krakowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
w Krakowie
Starszy Specjalista

Piotr Solak

Otrzymują:

1. Pan Dawid Kudłacik – pełnomocnik Gminy Niepołomice, adres do korespondencji: ABS-Ochrona Środowiska sp. z o.o., ul. Wierzbowa 14/1, 40-169 Katowice (z.p.o)
2. Niepołomicka Gminna Spółka Wodna, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice (z.p.o)
3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Bartosza Głowackiego 56, 30-085 Kraków (e-puap)
4. Strony postępowania według rozdzielnika (z.p.o)
5. ZUZ aa.

Na podstawie art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pobrano opłatę za udzielenie pozwolenia w wysokości 750,00 zł.

