


## UWAGI

- 1.Rzędne studzienki, wlotów i wylotu do studzienek, wysokość wpustu, długość i spadek kanału wlotowego i wylotowego oraz innych kanałów dopływowych wg profili podłużnych.
- 2.Włączenie kanałów do studzienek wykonać za pomocą przejść szczelnych systemowych, oferowanych przez producenta rur.
- 3.Studzienki wykonać zgodnie z PN-EN 1917, PN-EN 206/1.
- 4.Elementy studzienek prefabrykowane betonowe z betonu hydrotechnicznego klasy B45 (C35/45) o wodoszczelności W8, nasiąkliwości mniejszej niż 5% i mrozoodporności F-150.
- 5.Połączenie kręgów za pomocą uszczelek zintegrowanych SBR, lub klinowych bądź samosmarujących EPDM.
- 6.Zwieńczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124.
- 7.Posadowienie studzienek na betonie klasy C12/15 o gr. 10 cm i średnicy Ø1800 mm.
- 8.Studzienki o wysokości komory roboczej poniżej 1,8 m uznawane są jako studzienki niewłazowe. Eksploatacja kanalizacji przez te studzienki za pomocą węża wozu WUKO.

<div></div> <div>FIRMA "ABS-OCRONA ŚRODOWISKA" SPÓŁKA Z O.O. 40-169 Katowice, ul. Wierzbowa 14, tel./fax 2589015</div>		<div>Inwestor: Gmina Niepołomice Pl. Zwycięstwa 13 32-005 Niepołomice</div> <div>Nazwa inwestycji: Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi wewnętrznej ul. Pociągów Pancernych zlokalizowanej na dz. nr: 493/33 na dł. około 0,2 km. w Niepołomicach</div>			
Nazwa rysunku: <div>Studnia kaskadowa DN1200 bet. (D4)</div>					
Zespół autorski	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis	Skala: -
Projektant: inż. Leonard Kusz	74/80 1649/94	instalacyjno-inżynieryjna	listopad 2023		nr rys. KD11.2
Sprawdzający: tech. Tadeusz Szczurek	349/91	instalacyjno-inżynieryjna	listopad 2023		