



OZNACZENIA:

- rurociągi m.s.c. - zasilanie
- rurociągi m.s.c. - powrót
- rurociągi c.w.u.
- rurociągi z.w.
- rurociągi cyr.
- kanały wentylacji nawiewno-wywiewna
- rurociągi kanalizacji sanitarnej
- rurociągi c.o. zasilanie
- rurociągi c.o. powrót



UWAGA:

- W pomieszczeniu węzła cieplnego należy wykonać wyprawki tynkarskie, ściany pomalować dwa razy Unigruntem, a następnie farbą lateksową. Stosować farby w kolorach jasnych;
- Posadzka pomieszczenia węzła powinna być gładka, niepalna oraz niepylna. Posadzkę należy wyłożyć płytkami gresowymi. Szczególną uwagę zwrócić na prawidłowe spadki posadzki w kierunku istniejących odwodnień - wpusty i odwodnienie liniowe;

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr. 24 poz. 83)



PROJEKTOWANIE • NADZORY • WYKONAWSTWO

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA "AIS A"
61-535 Poznań, ul. Sikorskiego 2/4
kom.: +48 795 580 493
W: www.aisa.com.pl
E: biuro@aisa.com.pl

INWESTOR:	Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7-19 60-479 Poznań			
ADRES INWESTYCJI:	BUDYNEK B - KOMPLEKS DIAGNOSTYCZNY ul. Juraszów 7-19 60-479 Poznań			SKALA: 1:50
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT POMIESZCZENIA - WYTTCZNE BUDOWLANE			NR RYSUNKU: 4
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
	mgr inż. B. Michalski	WKP/0148/ PWOS/12	08.2023	
	Z. Grabarczyk		08.2023	