

P1
podłoga na gruncie garaż:
-impregnacja powierzchniowa przeciw pyłowa
-utwardzenie powierzchniowe
-płyta żelbetowa. beton W8, gr. 40-60cm
ze spadkiem na odwodnienie
-izolacja przeciwwilgociowa (2X papa na lepiku)
-chudy beton, gr. 15 cm
-podsypka zagęszczona, gr. 30 cm
-grunt rodzimy

P2
podłoga sportowa, hala:
-wykładzina sportowa 6 mm
-warstwa rozkładająca obciążenia, sklejka 250X 125X 1,2 cm
-folia
-ślepa podłoga ze sklejki liściastej 250X 8,6X 1,5 cm
-legar dolny ze sklejki liściastej 250X 8,6X 1,5 cm
-podkładka elastyczna, gr. 1.2 cm
-folia PE
-wylewka cementowa, gr. 6.0 cm
-folia PE
-izolacja akustyczna gr. 5.0 cm
-strop żelbetowy, gr. 20.0 cm
-izolacja termiczna gr. 8.0 cm (niepalna)

P3
warstwy dachu, hala:
-warstwa dociskowa
-2X izolacja przeciwwilgociowa
-izolacja termiczna ze szkła komórkowego (niepalna) 2X 15 cm
-paroizolacja
-warstwa nośna z blachy trapezowej, wg proj. konstr.
-dźwigary nośne, wg proj. konstr.
-sufit podwieszony- akustyczny
płyta GK REI 60

P4
warstwy stropu między kondgnacjami hall, pom. usługowe (Poziom 0):
-warstwa wykończeniowa (płyty z lastryko) gr. 2.8 cm
-wylewka cementowa 7.0 cm
-folia PE
-izolacja akustyczna 7.0cm
-strop żelbetowy, gr. 20.0 cm, wg proj. konstr.
-izolacja termiczna gr. 8.0 cm (niepalna)

P4a
warstwy stropu między kondgnacjami (hall/ poziom +1):
-warstwa wykończeniowa (płyty z lastryko) gr. 2.8 cm
-wylewka cementowa 6.0 cm
-folia PE
-izolacja akustyczna 4.0cm
-strop żelbetowy, gr. 22.0 cm, wg proj. konstr.
-sufit podwieszony/ akustyczny

P5
warstwy stropu, w pom. mokrych (Poziom 0):
-warstwa wykończeniowa-
płytki gresowe+ klej gr. 0.5 cm
-izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie)
-warstwa wyrównawcza
-wylewka cementowa 7.0 cm
-folia PE
-izolacja akustyczna 9.0cm
-strop żelbetowy, gr. 22.0 cm, wg proj. konstr.
-izolacja termiczna 8.0 cm (niepalna)

P5a
warstwy stropu, w pom. mokrych (Poziom +1+2,+3):
-warstwa wykończeniowa-
płytki gresowe+ klej gr. 0.5 cm
-izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie)
-warstwa wyrównawcza
-wylewka cementowa 6.0 cm
-folia PE
-izolacja akustyczna 6.0cm
-strop żelbetowy, gr. 22.0 cm, wg proj. konstr.
-sufit podwieszony akustyczny

P6
warstwy stropu, w pom. VIP/ pom. biurowe:
-warstwa wykończeniowa
z wykładziny dywanowej (płytki) gr. 0.5 cm
-warstwa wyrównawcza
-wylewka cementowa 7.0 cm
-folia PE
-izolacja akustyczna 5.0cm
-strop żelbetowy, gr. 22.0 cm, wg proj. konstr.
-sufit podwieszony akustyczny

P7
warstwy stropu, widownia, korytarze,
pokoje akademickie (Poziom +1,+2, +3):
-warstwa wykończeniowa (wykładzina winylowa)
-warstwa wyrównawcza
-wylewka cementowa 7.0 cm
-folia PE
-izolacja akustyczna 5.0cm
-strop żelbetowy, gr. 22.0 cm, wg proj. konstr.
-sufit podwieszony do pom. mokrych

P7a
warstwy stropu,korytarze, zaplecze, pom trenera, (Poziom 0):
-warstwa wykończeniowa (wykładzina winylowa)
-warstwa wyrównawcza
-wylewka cementowa 7.0 cm
-folia PE
-izolacja akustyczna 7.0cm
-strop żelbetowy, gr. 20.0 cm, wg proj. konstr.
-izolacja termiczna gr. 8.0 cm (niepalna)

P8
warstwy widowni/ trybuny:
-warstwa wykończeniowa (wykładzina winylowa)
-płyta z gipsu integralnego 1200X 600 mm, gr. 28 mm
-śruba młoteczkowa M8
-profil C40/40/2 mm wykonany z blachy stalowej
-stalowy dwupoziomowy słupek konstrukcji nośnej
-warstwa nośna stropu żelbetowego, gr. 22 cm, wg proj. konstr.
-sufit podwieszony do pom. mokrych

P9
warstwy stropu, centrala wentylacyjna:
-2X izolacja przeciwwilgociowa
(2x papa na lepiku)
-izolacja termiczna ze szkła komórkowego 2X 15 cm (niepalna)
-paroizolacja
-warstwa nośna stropu żelbetowego, gr. 22 cm,
wg proj. konstr.
-sufit podwieszony akustyczny

P10
przesłona centrali wentylacyjnej
żaluzjami aluminiowymi, w kolorze grafitowym RAL 7016

P11
warstwy stropodachu/ pokoje/ SPA
-warstwa dociskowa
-2X izolacja przeciwwilgociowa
-izolacja termiczna ze szkła komórkowego 2X 15 cm (niepalna)
-paroizolacja
-warstwa nośna- blacha trapezowa,
wg proj. konstr.
-sufit podwieszony, płyta GK REI 60

P12
spoczniki schodów KS
-płytki z lastryko gr. 2,8 cm
-wylewka cementowa 4.0 cm
-izolacja akustyczna 1.0 cm
-podest żelbetowy, wg proj. konstr.

P13
warstwy biegu schodów
-stopnie (kątowe, typu L) z lastryko gr. 4.0 cm
-izolacja akustyczna 1.0 cm
-płyta żelbetowa, wg proj. konstr.

P14
warstwy stropu/ klatki schodowe:
-warstwa wykończeniowa (płyty z lastryko) gr. 2.8 cm
-wylewka cementowa 6.0 cm
-folia PE
-izolacja akustyczna 4.0cm
-strop żelbetowy, gr. 22.0 cm, wg proj. konstr.
-sufit podwieszony akustyczny

P15
warstwy stropu/ przejście pod arkadą
-płyty chodnikowe (lastryko), gr. 4.0 cm
montowane na dystansach lub na podsypce piaskowej
-2X izolacja przeciwwilgociowa
-izolacja termiczna, gr. 10.0 cm
-paroizolacja
-warstwa nośna stropu żelbetowego gr. 20.0 cm, wg proj. konstr.
-izolacja termiczna gr. 8 cm (niepalna)

P16
warstwy stropu/ balkon
-deska płaskoryflowana z kapinosem gr. 2.1 cm
-podkładka- łącznik, ocynk inox wys. 1.5 cm
-legar montażowy wys. 3.0 cm
-geowłóknina
-izolacja termiczna ze szkła komórkowego,
układane w spadku, gr. 10.0 cm (niepalna)
-2X izolacja przeciwwilgociowa
-warstwa nośna stropu żelbetowego gr. 20.0 cm, wg proj. konstr.
-sufit podwieszony, zgdnie z rzutem sufitów

P17
warstwy stropu, siłownia:
-warstwa wykończeniowa- wykładzina sportowa PCV, gr. min. 2 mm
wykładzina bez punktowego ugięcia
nie dopuszcza się łączenia pasów wykładziny na styk, bez spawania
-warstwa wyrównawcza
-wylewka cementowa 7.0 cm
-folia PE
-izolacja akustyczna 5.0cm
-strop żelbetowy, gr. 22.0 cm, wg proj. konstr.
-izolacja termiczna ze szkła komórkowego, gr. 15 cm
-okładzina z płyt cement.- włóknowych

INDEKS	OPIS REWIZJI	DATA

- ŚCIANY MUROWANE
- ŚCIANY ŻELBETOWE
- GK- ŚCIANY
- ROZBIÓRKA
- SUFIT PODWIESZONY
- OTWORY W STROPIE/ POSADZCE
- OTWORY W ŚCIANIE
- SYMBOL OKNA, DRZWI, PRZESZKLENIA
- SYMBOL PRZEGRODY PIONOWEJ
- SYMBOL PRZEGRODY POZIOMEJ
- SYMBOL HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO
- SYMBOL POMIESZCZEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- RZĘDNA POZIOMU KONSTRUKCYJNEGO
- RZĘDNA POZIOMU WYKOŃCZONEGO

Detal skala 1:20
D.1/1013

WYSOKOŚĆ DRZWI, OKIEN PODANE SĄ OD POZIOMU WYKOŃCZONEGO

W WYKONASTWIE STARANNIE UWZGLĘDNIĆ WYTYCZNE I OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

WSZYSTKIE WYMIARY MUSZĄ BYĆ PRZEZ WYKONAWCĘ SPRAWDZONE, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIARÓW NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ KIEROWNIKA BUDOWY

PROJEKT WYKONAWCZY

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.
ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna
NIP 591-163-58-09, Regon 220376462
tel/fax +48 58 680 83 69

1013-20

INWESTOR:
Uniwersytet Morski
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia

SKALA 1:100

INWESTYCJA:
"Budowa obiektu HALI SPORTOWEJ w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 na dz. nr 883, 885 obręb 0016 Grabówek"

NR RYS. 10

PRZEKRÓJ C-C_HALA

DATA 08.2020

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Jarosław Krause
upr. nr W/8/2006
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Szymon Kleinschmidt
upr. nr IX/POKKU/2019
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

w/s = 420 / 910 (0.38m2)

Allplan 2020