


UWAGI:
1. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
2. Dokumentację opracowano na podstawie dokumentacji architektonicznej.
3. Rysunki należy zweryfikować z pozostałymi projektami branżowymi.
4. Warstwy wykończeniowe zgodnie z projektem branży architektonicznej.
5. Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
6. Fundamenty posadzać na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10cm.
7. W przypadku stwierdzenia występowania gruntów słabonośnych należy wykonać ich wymianę lub po usunięciu uzupełnić chudym betonem.
8. Podłoże pod fundament powinno być odebrane przez uprawnionego geologa.
9. W elementach żelbetowych stosować normowe otuliny prętów zbrojeniowych.
10. Warstwy izolacyjne zgodnie z projektem branży architektonicznej.
11. Posadowienie fundamentów realizować na wymienionym / wzmocnionym podłożu o nośności min. 250 kPa. Docelowy sposób wzmocnienia oraz rodzaj gruntu winien zostać uzgodniony z Projektantem.
12. Na rysunkach zbrojenia pręty górne oznaczono linią przerywaną, pręty dolne natomiast linią ciągłą.

BETON C25/30, C30/37
STAL ZBROJENIOWA AIIIIN-B500B

otulina:
- 50 mm (fundamenty, ściany fundamentowe),
- 30 mm (słupy, ściany, belki, stropy)

poziom odniesienia ±0,00 = 207,50 mnpm

<div>GAMMA CONSTRUCTION mgr inż. Maciej Kasperkiewicz tel. 71 446 150 m.kasperkiewicz@gammacon.pl gammacon.pl</div> <div></div>	nazwa inwestycji Prostodowa budownia infrastruktury technicznej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP 202 w Krakowie na dz. nr ew. 246/46, 246/47, 246/58, obr. 0047 Nowa Huta, Kraków na cele budowy stacji transformatorowej, rozdzielni SA, pomieszczenia agregatów prądotwórczych, rozdzielni NK, magazynu paliwa wraz z instalacjami wentylacyjnymi (podgrzewa, wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) oraz zewnętrzny odcinek wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu oraz budowa instalacji elektrycznej zasilającej poszczególne bawilny Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP 202 w Krakowie. Prostodowa fragmenty planów C i budowlany Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP 202 w zakresie pomieszczenia rozdzielni NK i akumulatorowni z UPS.		inwestor / zlecający Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków	
	projektant	upr. nr ew. MAP/0139/PBKb/16	podpis	data
	sprawdzający mgr inż. Lukasz Halastra	upr. nr ew. MAP/0092/POOK/13	podpis	02/2023
	nazwa rysunku		no.	skala
	GEOMETRIA FUNDAMENTÓW		PTK-01	1:50