



Poznań dnia:2024

ZP3/2056

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie i modernizacja instalacji SSP,
Część 1 – wykonanie instalacji SSP w budynku Collegium Heliodori Świącicki – etap 3

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 2:

Część 2 – modernizacja instalacji SSP w budynku Collegium Polonicum w Słubicach – etap I.
Jakiego typu są czujki przeznaczone do demontażu? Gdzie występują czujki DOR 4046 na linii dozоровей 23 budynek B (nie występuje na projektach)? Gdzie występuje 155 sztuk czujki optycznej dymu CP 813P (występują tylko w przedmiarze)? W opisie zamówienia w zestawieniu materiałów wymienione są czujki TUN-6046, na rzutach budynku B ich nie ma, w którym budynku należy je zamontować?

Odpowiedź:

1. Demontaż czujek i centrali prod. Schrack (typ głównie SLK-E).
2. Linii dozоровей nr 23 na rysunkach opisana jako B-1. Kolejne linie od nr 24 do nr 29 analogicznie opisane jako B0 do B5.
3. Ilość i rodzaj czujników zgodnie z zestawieniem elementów linii dozоровей oraz rysunkami dokumentacji projektowej.
4. Ilość i rodzaj czujników zgodnie z zestawieniem elementów linii dozоровей oraz rysunkami dokumentacji projektowej. Czujniki TUN-6046 występują w budynku A1/A2 (poza zakresem).

Z-ca KANCLERZA
ds. technicznych
mgr inż. Marek Sobczak

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 09, fax +48 61 829 44 00
marek.sobczak@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl