

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji

Szpitalna 60
16-400 Suwałki
SZW.DZI.262.282.40/TP/AK/2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Modernizacja podjazdu dla karetek przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramach projektu pn. " Modernizacja i doposażenie SOR oraz pracowni współpracujących z SOR" w ramach umowy zawartej ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia**

Numer referencyjny: 40/TP/AK/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy: Modernizacja podjazdu dla karetek przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramach projektu pn. " Modernizacja i doposażenie SOR oraz pracowni współpracujących z SOR"

Uczestnik 1

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy asfaltowej na części podjazdu nad wiaduktem bez rozbiórki obecnej nawierzchni? W tej chwili jest tam warstwa asfaltu o grubości około 5-10 mm, a głębiej jest już beton, który jest prawdopodobnie elementem konstrukcyjnym wiaduktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza,

Pytanie nr 2

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie nawierzchni na chodnikach oraz naprawę jedynie miejsc z ubytkami?

Odpowiedź: Tak,

Pytanie nr 3

3. Czy Zamawiający zgadza się na naprawę schodów poprzez uzupełnienie betonem B25?

Odpowiedź: Tak,

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania do SWZ, zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl i <https://e-propublico.pl>.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i wynikających z nich zmian w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 40/TP/AK/2024 z dnia 01/08/2024r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Adam Szalanda