

Suwałki dnia: 2024-10-11

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji

Szpitalna 60

16-400 Suwałki

SZW.DZI.262.358.49/TP/AK/2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia:

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby kompleksu zabiegowego Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. "Lean Healthcare jako narzędzie poprawy dostępu do medycyny specjalistycznej" dofinansowanego ze środków INTERREG NEXT Polska – Ukraina

Numer referencyjny:

49/TP/AK/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 t.j.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby kompleksu zabiegowego Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Uczestnik 1**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ścian działowych z systemowych karton-gipsowych na murowane z gazobetonu gr 12 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie lokalizacji lamp operacyjnych ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji lampy zabiegowej, kolumn anestezjologicznej i chirurgicznej po uprzednim uzgodnieniu z użytkownikiem miejsca lokalizacji

Pytanie nr 3

Czy podczas remontu Zamawiający przewiduje dostęp do oddziału sąsiedniego przez teren budowy ?

Odpowiedź: Tak, podczas robót budowlanych musi być zachowany dostęp do oddziału urologicznego z ciągu komunikacyjnego Szpitala

Pytanie nr 4

Co Zamawiający wymaga z wyposażenia?

Odpowiedź: Pomieszczenia należy wyposażyć w elementy tzw. białego montażu, tj. elementy sanitarne np. umywalki, zlewy, miski ustępowe, rynny lekarskie, dozowniki, pojemniki na ręczniki i papier, szczotki sedesowe, pojemniki na mydło w płynie, lustra, panele nadłóżkowe i punkty poboru gazów, grzejniki higieniczne i łazienkowe, itp. w ilości zgodnej z dokumentacją. Ponad to należy wyposażyć sale zabiegowe w kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne oraz lampy zabiegowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający przewiduje dostarczenie przez Wykonawcę mebli medycznych umieszczonych na projekcie?

Odpowiedź: nie jest to w zakresie tego postępowania

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki drzwiowej bez przeszklenia w kolorze białym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w drzwiach paneli pcv zamiast aluminiowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza montaż centrali wentylacyjnych o innych parametrach?

Odpowiedź: Pytanie zbyt ogólne. Zamawiający nie może się odnieść do pytania , który nie precyzuje o jakie inne parametry chodzi Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający informuje iż w związku z wykonaniem oddzielenia stref pożarowych na elewacjach pomiędzy budynkiem "B" oraz łącznikami "E" i "F" w innych lokalizacjach niż wskazane w projekcie - zamiast na elewacji budynku B, gdzie znajdują/znajdowały się pomieszczenia administracyjne i gabinety lekarskie wymagające dostępu do okna, okna typu fix w klasie odporności ogniowej wstawiono na łącznikach komunikacyjnych - zrealizowanych w odrębnych postępowaniach, Zamawiający nie wymaga montażu okien oznaczonych w projekcie jako "O1 AL EI60 FIX", Wykonawca będzie zobligowany do uzyskania stosownego uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania do SWZ, zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl i <https://e-propublico.pl>.

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

LeanHealthcare

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i wynikających z nich zmian w złożonej ofercie. Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 49/TP/AK/2024 z dnia 01/10/2024r.

Z poważaniem

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Adam Szałanda