

LEGENDA:

- System nawiewny N1
- System wywiewny W1
- System wywiewny WC
- System wywiewny W3
- Obudowa p.poż conlit/promat EI60
- Klapa p.poż prostokątna
- Skrzynka rozprężna z anemostatem prostokątnym wydatek powietrza/ wymiary mm.
- Klapa p.poż okrągła
- Przepustnica prostokątna
- Przepustnica okrągła
- Tłumik kanałowy prostokątny
- Wentylator kanałowy
- Kratka wentylacyjna wydatek powietrza/wymiary mm.
- Zawór wentylacyjny wydatek powietrza/wymiary mm.
- Kratka w drzwiach – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza
- SK-2,57 Spód kanału wentylacyjnego licząc od gotowej posadzki
- KP1 Klapa p.poż numer...
- N=30 Ilosc powietrza nawiewanego w m^3/h
- W=30 Ilosc powietrza wywiewanego w m^3/h
- n=1 Krotność wymian powietrza w pomieszczeniu

SCHEMAT SZPITALA
(SKALA 1:2000)

UWAGA!

1. Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych należy dokonać inwentaryzacji oraz wizji lokalnej w celu porównania stanu faktycznego z stanem projektowanym.
2. Przed rozpoczęciem robót na dachu należy bezwzględnie wyznaczyć lokalizację centrali wentylacyjnej oraz urządzeń.
3. Wszystkie istniejące instalacje na dachu tj. wyrzuty wentylacji, trasy kablowe itp. w przypadku kolizji należy przerobić.
4. Klapy p.poż wyposażone w siłowniki, krańcówki oraz zabezpieczenie topikowe. Włączenie klap do systemu SSP/SAP budynku.
5. Działanie wentylatorów łazienkowych sprzężyć z włącznikiem światła.
6. W miejscach krzyżowania kanałów wentylacyjnych dopuszcza się zmniejszenie grubości izolacji do wartości wymaganej dla zabudowy.
7. W celu przeprowadzenia obliczeń oparto sie na przykładowym producencie. Wyraża sie zgodę na zastosowanie innego producenta rozwiązań technicznych pod warunkiem zapewnienia równoważnych parametrów technicznych lub lepszych.

STADIUM

Projekt wykonawczy

BRANŻA

SANITARNA

NAZWA OBIEKTU

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO DZIALE FIZJOTERAPII I MASAŻU NA POTRZEBĘ ROZBUDOWY ODDZIAŁU UROLOGICZNEGO
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60;
Dz. nr: 21742/20 obręb Suwałki

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT WYSOKIEGO PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECH.

SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU
1:50	WE-1

PROJEKTANT: mgr inż. ADAM LAL
MAP/IB/0282/11
nr upr.: MAP/0223/POOB/11
w specjalności sanitarnej

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. KARINA LEITNER
MAP/IB/0282/12
nr upr.: MAP/0223/POOB/12
w specjalności sanitarnej

DATA SPORZĄDZENIA: 15.12.2020

INWESTOR

Szpital Wojewódzki
im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach
ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

WAW e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

NR. STRONY