

Załącznik nr 3i do SWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

Część nr 9: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw dwóch zestawów hydroforowych – Szpital Św. Rodziny ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu.

- Zestaw hydroforowy HTDRO – MULTI E3 CRE 3-10 nr fabryczny 96090388
- Zestaw hydroforowy HYDRO-MDF3-HL10.6/2/2kW nr fabryczny 038/2014

1. Wykaz czynności eksploatacyjno – diagnostycznych przy przeglądzie zestawu hydroforowego.
 - ocena warunków , w jakich eksploatowany jest zestaw oraz zasilania hydraulicznego,
 - sprawdzenie hydrauliki zestawu,
 - kontrola działania zaworów zwrotnych i odcinających ,
 - sprawdzenie ciśnienia w zbiorniku ,
 - kontrola uszczelnień mechanicznych pomp,
 - kontrola pracy pomp ,
 - sprawdzenie wydajności pomp,
 - ocena warunków zasilania elektrycznego ,
 - kontrola pracy i pomiar prądu silników pomp,
 - dokręcenie zacisków elektrycznych ,
 - kontrola i ewentualna korekta nastaw sterownika ,
 - kontrola skuteczności czujników,
 - sprawdzenie działania zabezpieczenia przed suchobiegiem,
 - kontrola pracy wyłączaczy termicznych,
 - kontrola zabezpieczenia zaniku fazy,
 - sprawdzenie działania przetwornicy częstotliwości i jej ewentualna regulacja,
 - usunięcie drobnych usterek , regulację.
2. Cena za przeglądy i konserwację podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z dojazdem serwisu, podatkiem od towarów i usług VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie trwania umowy.
3. Cena roboczogodziny czynności naprawczych podana w ofercie powinna zawierać koszty roboczogodziny, koszty dojazdu, podatku od towarów i usług VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie trwania umowy.