



UWAGI OGÓLNE:

1. Rysunki nie składowe.
2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i powiadomić z rysunkami innych branż.
3. Ostateczna koordynacja przeprowadzić na budowie.
4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne uwagi koordynacyjne przedstawić przed przystąpieniem do robót.
5. Niewskazane przed wykonaniem prac w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzania ich odnośnie do architektury i pozostałych branż.
6. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecydował się wprowadzić (również te, które skutają jedynie zmianą technologii) powinny być skoordynowane z projektantem.
7. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebiegi porządek z projektem instalacji.
8. Kolor, wykład ostateczna lokalizację elementów widocznych uzgodnić z Architektem.
9. Przepływy instalacyjne przez ściany i stropy oddzielone pożarowo należy uzależnić od przepływu w klasie odporności ogniowej przegrody.
10. Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów muszą odpowiadać poziomowi jakości i standardowi wykonania. Dopuszczalne są zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.
11. Składowe z urządzeń odprowadzić do najbliższych pionów kanalizacji zewnętrznej.

LEGENDA BRANŻY SANITARNEJ:

KL1 - projektowana pion instalacja klimatyzacji - zasilenie - R410A
KL2 - projektowana pion instalacja klimatyzacji - ciepło

jedn. wew. typ 022 220-240V 50Hz; 0.17A; waga 12kg; wymiar: 575szer: 250wys: 575gł
jedn. wew. typ 028 220-240V 50Hz; 0.17A; waga 12kg; wymiar: 575szer: 250wys: 575gł
jedn. wew. typ 036 220-240V 50Hz; 0.19A; waga 12kg; wymiar: 575szer: 250wys: 575gł
jedn. wew. typ 045 220-240V 50Hz; 0.22A; waga 12kg; wymiar: 575szer: 250wys: 575gł

UWAGA:
Wszystkie wymiary i rozmieszczenia pionów instalacyjnych oraz włączenia w istniejące instalacje należy sprawdzić na budowie.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, należy bezwzględnie zawiadomić projektanta i inspektora nadzoru.

PROJEKTANT GŁÓWNY mgr inż. arch. Krzysztof Zdobychowski NIP 661-000-0000 44502	PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Krzysztof Zdobychowski NIP 661-000-0000 44102	Odpowiedzialność mgr inż. arch. Magdalena Wrońska
--	--	---

vos tok es ign	Uł. Syrokomli 7/2 30-102 Kraków www.vostok-design 573 260 59 81 NIP Vostok-Design +48 500 254 099	BRANŻA Sanitarna Data Projekt wykonawczy DATA 26.08.2024
INWESTOR Szpital Wojewódzki w Poznaniu 719-00-4450202 Szpital / Filia nr 1	OWADA Golec WŁAŚCICIEL WŁAŚCICIEL 1/5	

ADRES
Jurajów 71/9, 60-479 Poznań

INWESTYCJA
Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

RYSUJEK
Rzut VII piętra - instalacja klimatyzacji

NIP RYSUNKU
KL1

SKALA
1:50

REWIZJA
STRENA