



UWAGA:
Wszystkie grzejniki (zarówno projektowane jak i istniejące), w obrębie "Matego Żagla" oraz łącznie, wyposażać w termostatyczne zawory grzejnikowe z nastawą wstępną typ RA-UN oraz wkładki zaworowe o małym kv.

Biuro projektowe  TECHNIKA SANITARNA KAZIMIERZ KURKOWSKI		86-300 Grudziądz ul. Grobłowa 15/17 tel./fax +48-56-46-239-65 e-mail: technika.sanitarna@op.pl	
Inwestor UNIwersytet Morski w Gdyni ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia			
Projekt REMONT INSTALACJI C.O. W BUDYNKU SDM-2 PRZY UL. SĘDZICKIEGO 19 W GDYNI 81-374 Gdynia, ul. Sędzickiego 19, dz. nr ew. 377, 372, obr. Kamienna Góra			
Etap PROJEKT WYKONAWCZY			
Rysunek POZIOM 300 (MŻ) INSTALACJA OGRZEWCZA			
Branża SANITARNA	Data 12.2018	Skala 1:100	
Projektant inż. Kazimierz Kurkowski nr upr. BP-RN-V-153/TO/82-83	Podpis:		
Sprawdził inż. Marek Koleciki nr upr. KUP/0135/POOS/06	Podpis:		
Opracował mgr inż. Jakub Piechowski nr upr. KUP/0070/PWBS/17	Podpis:		
Nr umowy AT/2061/038/2018	Nr rysunku MŻ-OG-03	Rewizja <div style="text-align: right;">A</div>	