

P.T. Ogion  
ul. Laurowa 20  
81-589 Gdynia

Dotyczy uzgodnienia 65/D/2024 projektu modernizacji dwufunkcyjnego węzła ciepłego dla budynku domu studenckiego w Gdyni przy ul. Sędzickiego 19

OPEC Sp. z o.o. odsyła uzgodnioną z uwagami dokumentację „projektu modernizacji dwufunkcyjnego węzła ciepłego dla budynku domu studenckiego w Gdyni przy ul. Sędzickiego 19”

**UWAGI do uzgodnienia 65/D/2024**

1. Węzeł pozostanie własnością Inwestora.
2. Uzgodniono układy pomiarowe:
  - ciepłomierz c.o.  $Q=6,0 \text{ m}^3/\text{h}$ , DN25,
  - ciepłomierz c.w.u.  $Q=6,0 \text{ m}^3/\text{h}$ , DN25.

**Ważność uzgodnienia 2 lata od daty niniejszego pisma - uzgodnienia.**

Z poważaniem,

Dorota Pawłowska

Otrzymują:

NU, wnioskodawca