


SZAFKA PDN3: Szafa Rack 12U zainstalowana na 3 piętrze

Parametry:
Wysokość w U (1 U = 44,5 mm): 12
IP: 54
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 605 mm
Głębokość: 750 mm (600+150)
Drzwi z szybą
Wykonanie: Zewnętrzne
Ściany boczne: Nie otwierane



SZAFKA PDN3: Szafa Rack 12U zainstalowana na 3 piętrze

Parametry:
Wysokość w U (1 U = 44,5 mm): 12
IP: 54
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 605 mm
Głębokość: 750 mm (600+150)
Drzwi z szybą
Wykonanie: Zewnętrzne
Ściany boczne: Nie otwierane

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE					
INWESTOR:	SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 41-902 BYTOM, UL. STEFANA BATOREGO 15	FUNKCJA: SPECJALNOŚĆ:	IME I NAZWISKO:	NUMER UPRAWNIENIA:	PODPIS:
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	BUDYNEK SZPITALA	PROJEKTANT INST. ELEKTRYCZNEJ:	mgr inż. PIOTR ADAMCZYK	SLK/S484/ PODE/14	
ADRES OBIEKTU BUDOWL. IDENTYFIKATOR DZIAŁKI:	41-902 BYTOM, UL. STEFANA BATOREGO 15 246201_1.0002.AR_81.268/45	OPRACOWAŁA	inż. ANNA OLEJNIK-LIZAK		
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	XI				
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	MODERNIZACJA ODDZIAŁU PEDIATRII, W OGRANICZONYM ZAKRESIE, W CELU DOSTOSOWANIA DO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO				
NR UMOWY:	NR PROJEKTU:	STADIUM:	BRANŻA:	SKALA:	TREŚĆ RYSUNKU:
NUMER UMOWY	GM2302	PROJEKT WYKONAWCZY	INST. ELEKTR.	1:100	SCHEMAT INSTALACJI SEQ STRUKTURALNEJ I WIDOKOWO-PROJEKTYJNEJ WRAZ Z RONTROLA DOSTĘPU
MARZEC 2023					STRONA: