



OZNACZENIA		ILOŚĆ
1	Rozdzielacz z rury stalowej 133,0×4,0 L=1,65m	2 szt.
2	Zawór kulowy, stalowy, gwintowany (GW) Dn 15 (np. NAVAL nr kat. 284153)	4 szt.
3	Zawór kulowy, stalowy, gwintowany (GW) Dn 20 (np. NAVAL nr kat. 284155)	1 szt.
4	Zawór kulowy, stalowy, gwintowany (GW) Dn 50 (np. NAVAL nr kat. 284159)	4 szt.
5	Zawór kulowy, stalowy, spawany Dn 100 (np. NAVAL nr kat. 284412)	2 szt.
6	Ręczny zawór równoważący Leno MSV BD-GW Dn 15	1 szt.
7	Ręczny zawór równoważący Leno MSV BD-GW Dn 32	2 szt.
8	Manometr techniczny 0÷10 bar, wraz z kurkiem manometrycznym i rurką syfonową	1 szt.
9	Termometr techniczny bimetaliczny 0÷120°C, wraz z osłoną termometryczną	2 szt.

Biuro projektowe



TECHNIKA SANITARNA

KAZIMIERZ KURKOWSKI

86-300 Grudziądz
ul. Groblowa 15/17
tel./fax +48-56-46-239-65
e-mail: technika.sanitarna@op.pl

Inwestor

UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI

ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia

Projekt

REMONT INSTALACJI C.O.

W BUDYNKU SDM-2

PRZY UL. SĘDZICKIEGO 19 W GDYNI

81-374 Gdynia, ul. Sędzickiego 19, dz. nr ew. 377, 372, obr. Kamienna Góra

Etap

PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek

SZCZEGÓŁ ROZDZIELACZA

OBIEGÓW GRZEWczyCH

Branża	Data	Skala
SANITARNA	12.2018	1:20

Projektant	inż. Kazimierz Kurkowski	Podpis:
	nr upr. BP-RN-V/153/TO/82-83	

Sprawdził	inż. Marek Kołdecki	Podpis:
	nr upr. KUP/0135/POOS/06	

Opracował	mgr inż. Jakub Piechowski	Podpis
	nr upr. KUP/0070/PWBS/17	

Nr umowy	Nr rysunku	Rewizja
AT/2061/038/2018	DŻ-OG-11	A