

W2- wentylator łazienkowy sufitowy z wyłącznikiem czasowym, 0,014kW podłączony do istniejącego komina wentylacyjnego,

2x nawietrzak okienny
EMM 402x49x40

dostosować podłączenie do króćca

W3-układ wywiewny do wentylatora dachowego z podstawą na wymiar Das-160/700-100m3/h, 50dB, 0,04 kW, 33kg, 400V, z wyłącznikiem serwisowym i zestawem rozruchowo-zabezpieczających typu [S – Z].

UKŁAD NW1-WN1-CENTRALA WENTYLACYJNA podwieszona Vn-590/1200 m3/h, Vw-480m3/h, SPRĘŻ-300Pa, NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA MOC-9,84 kW(podłączeniowa 12kW), MASA - 273kg, MOC ELEKTR.0,41x2kW, 50/52 dB

W1- wentylator promieniowy chemooporny VISPI2-20-075T, 600m3/h z 400V, 0,75kW, 66dB, masa 13,2kg+falownik, 900Pa

UWAGA:
SPRAWDZIĆ SZCZELNOŚĆ I DROŻNOŚĆ WYKORZYSTYWANYCH KANAŁÓW ISTNIEJĄCYCH

BILANS POWIERZCHNI			
Apteka Szpitalna – parter			
Nr Pom.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ PODŁOŻA	POW. H=190cm
0.01	Pom. socjalne	pcv	9.02
0.02	WC	pcv	3.62
0.03	Korytarz	pcv	4.93
0.04	Pom. porządkowe	pcv	2.15
0.05	Pokój kierownika	pcv	13.48
0.06	Kisielownia	pcv	13.46
0.07	Prac. cytotetyczna	pcv	11.63
0.08	Słuz	pcv	1.88
0.09	Słuz	pcv	3.16
0.10	Sterylizatorio	pcv	5.47
0.11	Izba recepcyjowa	pcv	11.46
0.12	Zmywalnia czysta	pcv	6.13
0.13	Boks osepliczny	pcv	7.54
0.14	Zmywalnia	pcv	7.67

0.15	Pom. gospodarcze	pcv	6.29	6.29
0.16	Korytarz	pcv	11.92	11.92
0.17	Izba ekspedycyjna	pcv	37.8	26.1
0.18	Mag. płynów i opatrunków	pcv	9.42	9.42
0.21	Szacht	pcv	5.82	5.82
0.22	Komora przyjęć	pcv	12.57	12.57
0.23	Magazyn wózków	pcv	4.07	4.07
0.24	Archiwum	pcv	4.11	4.11
0.25	Korytarz	pcv	44.06	44.06
OGÓŁNA SUMA POWIERZCHNI			240.38	228.6
KUBATURA			-	

Przebudowa Apteki Szpitalnej	SKALA 1:1/5
RZUT PARTERU – inst. wentylacji	BRANŻA: SANIARIA
DATA: Szpital Powiatowy w Limanowej INWESTOR: ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa BUDOWAŁ: J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa	Nr rysunku: ISI – W
PROJEKTOWAŁ: Młodziński Puc SLK/0761/PW05/05	PROJEKTOWAŁ: Młodziński Puc SLK/0761/PW05/05
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marcin Szafarz SLK/1939/PW05/07	PROJEKTOWAŁ: Młodziński Puc SLK/0761/PW05/05
Pracownia Projektowa "PIK" s.c. Anna i Maciej PINDURÓWIE 44-240 2007, ul. Szeroka 24, tel. 0732 434-42-20 www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl	