

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Filia nr 1, Filia nr 2 i Filia nr 3.

Numer referencyjny: SZW/DZP/29/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Formularza asortymentowo – cenowego – zadania nr 2 i 7 (załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy), Wzoru umowy – gazy medyczne i gazy techniczne (załącznik nr 6 do SWZ):

Pytanie nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – załącznik nr 2 do SWZ – zadanie nr 1 i 7

Rozumiemy, że Zamawiający wymaga podania nazwy handlowej, numeru katalogowego oraz producenta wyłącznie dla gazów tj. tlenu medycznego sprężonego i ciekłego, podtlenku azotu medycznego, dwutlenku węgla medycznego, powietrza technicznego, acetyleny, argonu premier. Nie dotyczy to pozostałych pozycji tj. „dzierżawy butli”, „dzierżawy zbiornika tlenu ciekłego medycznego ” oraz „transportu” . W związku z powyższym rozumiemy, że w pozycjach formularza asortymentowo - cenowego (kolumna nr 10) dla pozycji „dzierżawy butli”, „dzierżawy zbiornika tlenu ciekłego medycznego ” oraz „transportu” Wykonawca wpisuje – „nie dotyczy”. Prosimy o potwierdzenie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK, należy wpisać „nie dotyczy”.

Pytanie nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – załącznik nr 2 do SWZ – zadanie nr 1 i 7

Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w pozycji „nazwa handlowa” oraz „numer katalogowy” wpisał nazwę produktu oraz numer katalogowy, który jest umieszczany na fakturach Wykonawcy ? Dla gazów ciekłych i sprężonych nie ma odgórnie wprowadzonej nazwy handlowej oraz numerów katalogowych. Każdy Wykonawca stosuje własne nazwy handlowe i numery katalogowe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK, dopuszczamy.

Pytanie nr 3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – załącznik nr 2 do SWZ – zadanie nr 1 i 7

Dotyczy pakietu nr 7 – prosimy o zmianę jednostki miary dla pozycji „dostawa transport – ilość w roku” z „zł./szt.” na „kurs”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK, Zamawiający zgadza się na zmianę jednostki miary na „kurs”. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy tj. Formularz asortymentowo - cenowy, który zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 4

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA– ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

Prosimy o podanie numeru ogłoszenia, jaki powinien zostać wpisany w pozycji „Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2025/S -_____”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nr publikacji ogłoszenia: 306632-2025, Nr wydania: Dz. U. S: 91/2025, Data publikacji: 13/05/2025

Pytanie nr 5

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA– ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

Rozumiemy, że Wykonawca nie ma obowiązku wypełniania Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów. Prosimy o potwierdzenie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wykonawca wypełnia część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów JEDZ jeśli go to dotyczy.

Pytanie nr 6

WZÓR UMOWY – załącznik nr 6 do SWZ – dotyczy zadania nr 1

Wykonawca wnosi o zmianę §5 pkt 3.1 z treści :

Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w przypadku:

zmiany stawki podatku od towarów i usług, która następuje automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów (klauzula waloryzacyjna), pod warunkiem, że umowa obowiązuje ponad 12 miesięcy;

na treść:

Zmiany stawki podatku VAT nie będzie wymagać jakichkolwiek wniosków o zmianę ceny/aneksów – zostanie ona bowiem wprowadzona automatycznie, z uwagi na zmianę przepisów prawa.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 7

WZÓR UMOWY – załącznik nr 6 do SWZ – dotyczy zadania nr 7

Wykonawca wnosi o zmianę §4 pkt 4 z treści :

Na fakturze niezbędne jest umieszczanie informacji o numerach katalogowych, numerach serii i dacie ważności dostarczanych gazów w butlach.

na treść:

Na fakturze niezbędne jest umieszczanie informacji o numerach katalogowych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią wzoru umowy.

Pytanie nr 8

SWZ – dotyczy zadania nr 1

Wykonawca wnosi o zmianę rozdział 9 pkt. 9.2 ppkt 1.2 Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru z treści:

Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca załącza:

- aktualną koncesję/zezwoleńia na wytwarzanie i obrót gazami medycznymi (dotyczy zadania nr 1, 2, 3, 4, 5)

na treść:

Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca załącza:

- aktualną koncesję/zezwoleńia na wytwarzanie i obrót gazami medycznymi (dotyczy zadania nr 1, 2, 3, 4, 5) **(dotyczy tylko gazów zarejestrowanych jako produkt leczniczy)**

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis.

Pytanie nr 9

(dot. wzoru umowy Gazy med. {zad 1-5}):

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 10

(dot. wzoru umowy Gazy med. {zad 1-5}):

Wnosimy do Zamawiającego o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie § 7, ust 4. o dodatkowy zapis w brzmieniu: "Strony odpowiadają wyłącznie za normalne skutki swoich działań oraz zaniechań, z wyłączeniem utraconych korzyści."

Uzasadnienie: Powyższe zmiany mają na celu uniknięcie nieograniczonej odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Nieograniczona odpowiedzialność Wykonawcy mogłaby naruszać art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nieograniczona odpowiedzialność może przewyższać wynagrodzenie brutto należne wykonawcy, a tym samym naruszać zasadę proporcjonalności.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią wzoru umowy.

Pytanie nr 11

(dot. zał. nr 2 - zadanie 5):

Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji, oferowany konkretny typ/model zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu ma być dedykowany przez producenta tylko i wyłącznie do podawania tejże mieszaniny, z wyłączeniem innych gazów sprężonych ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 12

(dot. zał. nr 2 - zadanie 5):

Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było stałe podawanie leku (mieszaniny gazów, podtlenku azotu 50% i tlenu 50%) do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego? Zapis w ChPL mówiący o braku konieczności wykonania badań krwi powoduje, że odpowiedzialność za działania niepożądane spoczywa na producencie leku. Czy, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga dołączenia ChPL oferowanej mieszaniny gazów do oferty jako przedmiotowego środka dowodowego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pytanie jest niezrozumiałe dla Zamawiającego.

Pytanie nr 13

(dot. zał. nr 2 - zadanie 5):

Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną mieszaniny 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny wszystkie jednorazowe elementy niezbędne do podawania tejże mieszaniny (ustnik, zawór wydechowy z filtrem lub inny równoważny sprzęt jednorazowy, ewentualnie dopuszczony przez Zamawiającego) mają być zapakowane wspólnie w jednym najmniejszym dostępnym opakowaniu jednostkowym - 1 pojedynczy komplet? i pochodzić od producenta, który jest jednocześnie wytwórcą zaworu dozującego do podawania opisaną powyżej mieszaniny ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 14

(dot. zał. nr 2 - zadanie 5):

Czy przedmiotem oferty ma być urządzenie (zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazów tj. 50 % tlen i 50% podtlenek azotu), które jest wyposażone w dodatkowe uszczelnienie, zapewniające wydajniejsze (mniejsze zużycie) i bezpieczniejsze (brak kontaktu mieszaniny z bezpośrednim otoczeniem) użytkowanie w/w mieszaniny.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 15

Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ - Formularza asortymentowo cenowego (gazy medyczne zad. 1-5), Zadanie 2 poz. 1

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi czy zamawiający dopuszcza) w zadaniu nr 2 zamiast butli 40l 150 bar (6,5m³) zaoferowanie butli 50-litrowe z tlenem medycznym, o ciśnieniu 200 bar i zawartości gazu 10,7 m³ oraz wyraża zgodę na zaoferowanie równoważnej ilości metrów sześciennych m³ tlenu medycznego oraz ilości butlodni zgodnie z poniższym przeliczeniem:

Ilość butli:

$$660 \text{ szt. } 40l * 6,5 \text{ m}^3 = 4\,290 \text{ m}^3$$

$$4\,290 \text{ m}^3 / 10,7 \text{ m}^3 = 400,93 \text{ szt.} \cdot 40l \text{ szt. pełnych butli } 50l \text{ } 200 \text{ bar } (10,7 \text{ m}^3) / 12 \text{ miesięcy}$$

średnie zużycie - 33 - 34 butli 50l na miesiąc

12 miesięcy - 401 szt. butli 50l

Ilość butlodni:

$$28 \text{ butli } 40l * 6,5 \text{ m}^3 = 182 \text{ m}^3$$

$$182 \text{ m}^3 / 10,7 \text{ m}^3 = 17,01 \cdot 18 \text{ szt. pełnych butli } 50l \text{ } 200 \text{ bar } (10,7 \text{ m}^3) / \text{dzień}$$

365 dni x 18 butli 50l = 6 570 butlodni

Proponowane rozwiązanie jest korzystne ponieważ. butle 200-barowe zawierają znacznie większą ilość gazu niż 150-barowe, przez co ich wymiana na pełne opakowania następuje rzadziej. Ponadto zgodnie z powszechnym trendem w branży gazowej odchodzi się od produkcji butli 40l i zastępuje 50l, dlatego zwracamy si. z prośbą o dopuszczenie proponowanej pojemności wodnej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zmiany butli z 40 litrowych na 50 litrowe.

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (nr 1) nr 390775-2025 z dnia 17/06/2025

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą Formularza asortymentowo - cenowego w zakresie zadania nr 2 i 7 sprzed modyfikacji z dnia 17.06.2025 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż w przypadku złożenia wraz z ofertą wzorów umów sprzed modyfikacji z dnia 17.06.2025 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust.2 pkt. 3 Ustawy.

*Zamawiający
/-/ p. o. Z-cy Dyrektora
ds. Administracyjnych
Krystyna Piątkowska*