

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Pokój socjalny - VI Piętro	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.1	<i>Powierzchnia</i> 15,1 <i>Segment</i>

Wykończenie budowlane fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowego
gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

Instalacje elektryczne gniazda wtykowe 230 V
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

Instalacje teletechniczne gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)
instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +20°C
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

Instalacja wod - kan do umywalki
do zlewozmywaka

Instalacja C.W. do umywalki
do zlewozmywaka

Wypozażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Czajnik elektryczny bezprzewodowy	-	1	HANDEL		
	Fotel tapicerowany (kubelkowy)	800x800x450/900	4	HANDEL		
-	Lodówka z czynnikiem temperatury, podblatowa	600x600x800	1	HANDEL	-	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
	Stolik okolicznościowy		2	HANDEL		
-	Szafka zamykana na klucz.	350x350x1800	5		-	
-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw meblowy z zabudowanym zlewem i lodówką podblatową.	-	1		-	

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Pokój lekarzy - VI Piętro	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.2	<i>Powierzchnia</i> 19,2 <i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę posadzka antyelektrostatyczna
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki do zlewozmywaka
Instalacja C.W.	do umywalki do zlewozmywaka
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 5, 2 wym/h

Wyposażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		5	HANDEL		
-	Drukarka.	-	1		-	
-	Fotel do biurka	-	5	HANDEL		
	Kanapotapeczan	ok.2000x600x450/900	1	HANDEL		
-	Lodówka z czytnikiem temperatury, podblatowa	600x600x800	1	HANDEL	-	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Niszcarka do dokumentów	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Regał wiszący biurowy	-	5	HANDEL	-	
-	Szafka biurowa niska		1		-	
-	Szafka zamykana na klucz.	350x350x1800	5		-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	5	HANDEL	-	
-	Zestaw meblowy z zabudowanym zlewem i umywalką.	wyk. Indywidualne	1	HANDEL	-	

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Łazienka personelu - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.3	<i>Powierzchnia</i>	2,7	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzewnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 150 m ³ /h, podciśnienie

Wypozażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Łazienka dla NPS - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.4	<i>Powierzchnia</i>	5,2	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	instalacja przyzywowa (przywoławcza)
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min.150 m ³ /h, podciśnienie

Wypozażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Sala INK 1ł. - VI Piętro	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.5	<i>Powierzchnia</i> 15 <i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę posadzka antyelektrostatyczna
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V gniazda wtykowe 230 V do urządzeń techn. (kardiomonitor), 1 szt./stanowisko gniazda wtykowe 230 V do urządzeń technologicznych (kardiomonitor), 1 szt./stan. instalacja zasilania rezerwowego IT oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx pomieszczenie grupa 2
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej, min. 2 gniazda RJ45 /stanowisko instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki z baterią bezdostawczą
Instalacja C.W.	do umywalki z baterią bezdostawczą
Wentylacja	Klasy pomieszczenia S2 t=+20-24°C, ±1,5°C, f=30-65% , 5,5 wym/godz., nadciśnienie+10%
Klimatyzacja	filtry p/bakteryjne przy nawiewie klasa czystości pomieszczenia-S2
Gazy medyczne	próżnia: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko sprężone powietrze: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko tlen: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko

Wypożyczenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Kardiomonitor wielofunkcyjny	-	1		Physio-Control 202	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Łóżko wielofunkcyjne elektryczne z barierkami, pilotem, półką, przechytem bocznym	-	1	STIEGELMEYER	SICURO TERA	
-	Materac przeciwoleżeniowy zmiennociśnieniowy (pompa, pokrowiec)	-	1	STIEGELMEYER	IMPULSE	
-	Panel elektryczno-gazowy ścienny pionowy 1-stanowiskowy.	-	1		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA

-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min. 1,0 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pompa infuzyjna jednotorowa	-	4	HANDEL	-
-	Pulsoksymetr przenośny	-	1	HANDEL	-
-	Respirator objętościowo - zmienny	-	1	Ekomark	-
-	Ssak próżniowy	-	1	ŁOMIANKI	-
-	System szynowy intensywnej opieki medycznej (z osprzętem).		1		-
-	Szafka przyłóżkowa (z blatem bocznym)	400x500x810	1	STIEGELMEYER	VELO
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		
-	Wózek ratowniczy z czterema szufladami i wyposażeniem	720x720x985	1	ALVO	2-346

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Sala INK 1ł. - VI Piętro	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.6	<i>Powierzchnia</i> 18,8 <i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę posadzka antyelektrostatyczna
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V gniazda wtykowe 230 V do urządzeń techn. (kardiomonitor), 1 szt./stanowisko gniazda wtykowe 230 V do urządzeń technologicznych (kardiomonitor), 1 szt./stan. instalacja zasilania rezerwowego IT oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx pomieszczenie grupa 2
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej, min. 2 gniazda RJ45 /stanowisko instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzewnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki z baterią bezdostawową
Instalacja C.W.	do umywalki z baterią bezdostawową
Wentylacja	klasa pomieszczenia S2 t=+20-24°C, ±1,5°C, f=30-65% , 5,5 wym/godz., nadciśnienie+10%
Klimatyzacja	filtry p/bakteryjne przy nawiewie klasa czystości pomieszczenia-S2
Gazy medyczne	próżnia: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko sprężone powietrze: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko tlen: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko

Wypożyczenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Kardiomonitor wielofunkcyjny	-	1		Physio-Control 202	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Łóżko wielofunkcyjne elektryczne z barierkami, pilotem, półką, przechytem bocznym	-	1	STIEGELMEYER	SICURO TERA	
-	Materac przeciwdleżeniowy zmiennociśnieniowy (pompa, pokrowiec)	-	1	STIEGELMEYER	IMPULSE	
-	Panel elektryczno-gazowy naścienny pionowy 2-stanowiskowy.	-	1		-	
-	Parawan w systemie sufitowym z zasłoną antybakteryjną	2,5	1		-	

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA

-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1	-	-
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pompa infuzyjna jednororowa	-	4	HANDEL	-
-	Pulsoksymetr przenośny	-	1	HANDEL	-
-	Respirator objętościowo - zmienny	-	1	Ekomark	-
-	Ssak próżniowy	-	1	ŁOMIANKI	-
-	System szynowy intensywnej opieki medycznej (z osprzętem).		1		-
-	Szafka przyłóżkowa (z blatem bocznym)	400x500x810	1	STIEGELMEYER	VELO
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Łazienka - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.7	<i>Powierzchnia</i>	2,4	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	instalacja przyzywowa (przywoławcza)
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 150 m ³ /h, podciśnienie

Wypozażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Magazyn - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.8	<i>Powierzchnia</i>	2,8	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +16°C
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m ³ /h

Wyposażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Szafa magazynowa	-	1	HANDEL	-	zabud. na cał. szer. pomieszcz., bez drzwi

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Sala INK 2ł. - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.9	<i>Powierzchnia</i>	18,6	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę posadzka antyelektrostatyczna
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V gniazda wtykowe 230 V do urządzeń techn. (kardiomonitor), 1 szt./stanowisko gniazda wtykowe 230 V do urządzeń technologicznych (kardiomonitor), 1 szt./stan. instalacja zasilania rezerwowego IT oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx pomieszczenie grupa 2
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej, min. 2 gniazda RJ45 /stanowisko instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzewnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki z baterią bezdostawową
Instalacja C.W.	do umywalki z baterią bezdostawową
Wentylacja	klasa czystości pomieszczenia-S2 t=+20-24°C, ±1,5°C, f=30-65% , 5,5 wym/godz., nadciśnienie+10%
Klimatyzacja	filtry p/bakteryjne przy nawiewie klasa czystości pomieszczenia-S2
Gazy medyczne	próżnia: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko sprężone powietrze: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko tlen: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko

Wypożyczenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Kardiomonitor wielofunkcyjny	-	2		Physio-Control 202	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Łóżko wielofunkcyjne elektryczne z barierkami, pilotem, półką, przechytem bocznym	-	2	STIEGELMEYER	SICURO TERA	
-	Materac przeciwdleżeniowy zmiennociśnieniowy (pompa, pokrowiec)	-	2	STIEGELMEYER	IMPULSE	
-	Panel elektryczno-gazowy naścienny pionowy 2-stanowiskowy.	-	1		-	
-	Parawan w systemie sufitowym z zasłoną antybakteryjną	2,5	1		-	

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA

-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pompa infuzyjna jednororowa	-	8	HANDEL	-
-	Pulsoksymetr przenośny	-	2	HANDEL	-
-	Ssak próżniowy	-	2	ŁOMIANKI	-
-	System szynowy intensywnej opieki medycznej (z osprzętem).		1		-
-	Szafka przyłóżkowa (z białem bocznym)	400x500x810	2	STIEGELMEYER	VELO
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Sala INK 2ł. - VI Piętro	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.10	<i>Powierzchnia</i> 19 <i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę posadzka antyelektrostatyczna
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V gniazda wtykowe 230 V do urządzeń techn. (kardiomonitor), 1 szt./stanowisko gniazda wtykowe 230 V do urządzeń technologicznych (kardiomonitor), 1 szt./stan. instalacja zasilania rezerwowego IT oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx pomieszczenie grupa 2
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej, min. 2 gniazda RJ45 /stanowisko instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzewnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki z baterią bezdotykową
Instalacja C.W.	do umywalki z baterią bezdotykową
Wentylacja	klasa czystości pomieszczenia-S2 t=+20-24°C, ±1,5°C, f=30-65% , 5,5 wym/godz., nadciśnienie+10%
Klimatyzacja	filtry p/bakteryjne przy nawiewie klasa czystości pomieszczenia-S2
Gazy medyczne	próżnia: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko sprężone powietrze: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko tlen: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko

Wypożyczenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Kardiomonitor wielofunkcyjny	-	2		Physio-Control 202	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Łóżko wielofunkcyjne elektryczne z barierkami, pilotem, półką, przechytem bocznym	-	2	STIEGELMEYER	SICURO TERA	
-	Materac przeciwoleżeniowy zmiennociśnieniowy (pompa, pokrowiec)	-	2	STIEGELMEYER	IMPULSE	
-	Panel elektryczno-gazowy naścienny pionowy 2-stanowiskowy.	-	1		-	
-	Parawan w systemie sufitowym z zasłoną antybakteryjną	2,5	1		-	

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA

-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pompa infuzyjna jednororowa	-	8	HANDEL	-
-	Pulsoksymetr przenośny	-	2	HANDEL	-
-	Ssak próżniowy	-	2	ŁOMIANKI	-
-	System szynowy intensywnej opieki medycznej (z osprzętem).		1		-
-	Szafka przyłóżkowa (z blatem bocznym)	400x500x810	2	STIEGELMEYER	VELO
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Łazienka - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.11	<i>Powierzchnia</i>	2,4	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	instalacja przyzywowa (przywoławcza)
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 150 m ³ /h, podciśnienie

Wypożyczenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Łazienka - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.12	<i>Powierzchnia</i>	2,8	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	instalacja przyzykowa (przywoławcza)
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 150 m ³ /h, podciśnienie

Wypozażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Sala INK 2ł. - VI Piętro	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.13	<i>Powierzchnia</i> 18,9 <i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę posadzka antyelektrostatyczna
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V gniazda wtykowe 230 V do urządzeń techn. (kardiomonitor), 1 szt./stanowisko gniazda wtykowe 230 V do urządzeń technologicznych (kardiomonitor), 1 szt./stan. instalacja zasilania rezerwowego IT oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx pomieszczenie grupa 2
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej, min. 2 gniazda RJ45 /stanowisko instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzewnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki z baterią bezdostawową
Instalacja C.W.	do umywalki z baterią bezdostawową
Wentylacja	klasa czystości pomieszczenia-S2 t=+20-24°C, ±1,5°C, f=30-65% , 5,5 wym/godz., nadciśnienie+10%
Klimatyzacja	filtry p/bakteryjne przy nawiewie klasa czystości pomieszczenia-S2
Gazy medyczne	próżnia: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko sprężone powietrze: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko tlen: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko

Wypozaenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Kardiomonitor wielofunkcyjny	-	2		Physio-Control 202	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Łóżko wielofunkcyjne elektryczne z barierkami, pilotem, półką, przechytem bocznym	-	2	STIEGELMEYER	SICURO TERA	
-	Materac przeciwoleżeniowy zmiennociśnieniowy (pompa, pokrowiec)	-	2	STIEGELMEYER	IMPULSE	
-	Panel elektryczno-gazowy naścienny pionowy 2-stanowiskowy.	-	1		-	
-	Parawan w systemie sufitowym z zasłoną antybakteryjną	2,5	1		-	

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA

-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pompa infuzyjna jednororowa	-	8	HANDEL	-
-	Pulsoksymetr przenośny	-	2	HANDEL	-
-	Ssak próżniowy	-	2	ŁOMIANKI	-
-	System szynowy intensywnej opieki medycznej (z osprzętem).		1		-
-	Szafka przyłóżkowa (z białem bocznym)	400x500x810	2	STIEGELMEYER	VELO
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Sala INK 2ł. - VI Piętro	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.14	<i>Powierzchnia</i> 19 <i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę posadzka antyelektrostatyczna
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V gniazda wtykowe 230 V do urządzeń techn. (kardiomonitor), 1 szt./stanowisko gniazda wtykowe 230 V do urządzeń technologicznych (kardiomonitor), 1 szt./stan. instalacja zasilania rezerwowego IT oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx pomieszczenie grupa 2
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej, min. 2 gniazda RJ45 /stanowisko instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki z baterią bezdostawową
Instalacja C.W.	do umywalki z baterią bezdostawową
Wentylacja	Klasyfikacja pomieszczenia S2 t=+20-24°C, ±1,5°C, f=30-65% , 5,5 wym/godz., nadciśnienie+10%
Klimatyzacja	filtry p/bakteryjne przy nawiewie klasa czystości pomieszczenia-S2
Gazy medyczne	próżnia: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko sprężone powietrze: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko tlen: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko

Wypożyczenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Kardiomonitor wielofunkcyjny	-	2		Physio-Control 202	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Łóżko wielofunkcyjne elektryczne z barierkami, pilotem, półką, przechytem bocznym	-	2	STIEGELMEYER	SICURO TERA	
-	Materac przeciwdleżeniowy zmiennociśnieniowy (pompa, pokrowiec)	-	2	STIEGELMEYER	IMPULSE	
-	Panel elektryczno-gazowy naścienny pionowy 2-stanowiskowy.	-	1		-	
-	Parawan w systemie sufitowym z zasłoną antybakteryjną	2,5	1		-	

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA

-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pompa infuzyjna jednororowa	-	8	HANDEL	-
-	Pulsoksymetr przenośny	-	2	HANDEL	-
-	Ssak próżniowy	-	2	ŁOMIANKI	-
-	System szynowy intensywnej opieki medycznej (z osprzętem).		1		-
-	Szafka przyłóżkowa (z białem bocznym)	400x500x810	2	STIEGELMEYER	VELO
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Magazyn - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.15	<i>Powierzchnia</i>	2,8	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinieciem na ścianę
Instalacje elektryczne	oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +16°C
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m ³ /h

Wyposażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Wózek do worków foliowych pojedynczy 60l	415x440x1050	4	ALVO	2-100-4	na brudną pościel

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Łazienka - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.16	<i>Powierzchnia</i>	2,8	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	instalacja przyzywowa (przywoławcza)
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 150 m ³ /h, podciśnienie

Wypozażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Uchwył dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGI ZACHOWAWCZEJ	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Pokój 3-łóżkowy - VI Piętro	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.17	<i>Powierzchnia</i> 18,8 <i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min. 1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki
Instalacja C.W.	do umywalki
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 3, 1,5 wym/h
Gazy medyczne	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

Wypożyczenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Krzesło szpitalne		3			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Łóżko szpitalne z barierkami, leże 4-segmentowe, blokada kół	2000 x 900 x 550/1010	3	STIEGELMEYER	DEKA	
-	Materac w pokrowcu zmywalnym do łóżka szpitalnego	2000x880x100	3	STIEGELMEYER	-	
-	Oprawa szpitalna 1-stanowiskowa OVA(kaseton elektryczno-gazowy naścienny w układzie poziomym)	1600x160/168	3	TechMed	ISA9000	
-	Parawan w systemie sufitowym z zastoną antybakteryjną	2,5	2		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA

	Szafka przyłóżkowa (bez blatu	430 x 410 x 210	3	STIEGELMEYER	VELO
-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGI ZACHOWAWCZEJ	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Pokój 2-łóżkowy - VI Piętro	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.18	<i>Powierzchnia</i> 15,4 <i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min. 1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki
Instalacja C.W.	do umywalki
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 2, 1,5 wym/h
Gazy medyczne	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

Wypożyczenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Krzesło szpitalne		2			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Łóżko szpitalne z barierkami, leże 4-segmentowe, blokada kół	2000 x 900 x 550/1010	2	STIEGELMEYER	DEKA	
-	Materac w pokrowcu zmywalnym do łóżka szpitalnego	2000x880x100	2	STIEGELMEYER	-	
-	Oprawa szpitalna 1-stanowiskowa OVA(kaseton elektryczno-gazowy naścienny w układzie poziomym)	1600x160/168	2	TechMed	ISA9000	
-	Parawan w systemie sufitowym z zastoną antybakteryjną	2,5	1		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA

	Szafka przyłóżkowa (bez blatu	430 x 410 x 210	2	STIEGELMEYER	VELO
-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Łazienka NPS - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.19	<i>Powierzchnia</i>	2,8	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	instalacja przyzywowa (przywoławcza)
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min.150 m ³ /h, podciśnienie

Wypozażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Łazienka - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.20	<i>Powierzchnia</i>	2,8	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	instalacja przyzywowa (przywoławcza)
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min.150 m ³ /h, podciśnienie

Wypozażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Pokój 3-łóżkowy - VI Piętro	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.21	<i>Powierzchnia</i> 19,1 <i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min. 1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki
Instalacja C.W.	do umywalki
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 3, 1,5 wym/h
Gazy medyczne	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

Wypożyczenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Krzesło szpitalne		3			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Łóżko szpitalne z barierkami, leże 4-segmentowe, blokada kół	2000 x 900 x 550/1010	3	STIEGELMEYER	DEKA	
-	Materac w pokrowcu zmywalnym do łóżka szpitalnego	2000x880x100	3	STIEGELMEYER	-	
-	Oprawa szpitalna 1-stanowiskowa OVA(kaseton elektryczno-gazowy naścienny w układzie poziomym)	1600x160/168	3	TechMed	ISA9000	
-	Parawan w systemie sufitowym z zasłoną antybakteryjną	2,5	2		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA

	Szafka przyłóżkowa (bez blatu	430 x 410 x 210	3	STIEGELMEYER	VELO
-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGI ZACHOWAWCZEJ	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Pokój 3-łóżkowy - VI Piętro	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.21a	<i>Powierzchnia</i> 19,6 <i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min. 1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki
Instalacja C.W.	do umywalki
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 3, 1,5 wym/h
Gazy medyczne	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

Wypożyczenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Krzesło szpitalne		3			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Łóżko szpitalne z barierkami, leże 4-segmentowe, blokada kół	2000 x 900 x 550/1010	3	STIEGELMEYER	DEKA	
-	Materac w pokrowcu zmywalnym do łóżka szpitalnego	2000x880x100	3	STIEGELMEYER	-	
-	Oprawa szpitalna 1-stanowiskowa OVA(kaseton elektryczno-gazowy naścienny w układzie poziomym)	1600x160/168	3	TechMed	ISA9000	
-	Parawan w systemie sufitowym z zastoną antybakteryjną	2,5	2		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA

	Szafka przyłóżkowa (bez blatu	430 x 410 x 210	3	STIEGELMEYER	VELO
-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Łazienka - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.22	<i>Powierzchnia</i>	2,7	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	instalacja przyzykowa (przywoławcza)
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 150 m ³ /h, podciśnienie

Wypozażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Łazienka personelu - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.23	<i>Powierzchnia</i>	2,9	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzewnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 150 m ³ /h, podciśnienie

Wypozażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Przedsiónek - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.24	<i>Powierzchnia</i>	2,4	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowego
gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

Instalacje elektryczne gniazda wtykowe 230 V
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
oświetlenie ogólne, nocne i ewakuacyjne

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +20°C
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

Wentylacja wentylacja kanałowa ciągła min. 2 wym/godz.

Wyposażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Pokój lekarzy - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.24a	<i>Powierzchnia</i>	19	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do zlewozmywaka
Instalacja C.W.	do zlewozmywaka
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 2, 1,5 wym/h

Wypożyczenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		2	HANDEL		
-	Drukarka.	-	1		-	
-	Fotel do biurka	-	2	HANDEL		
	Fotel tapicerowany (kubelkowy)	800x800x450/900	2	HANDEL		
	Kanapotapczan	ok.2000x600x450/900	1	HANDEL		
-	Lodówka z czynnikiem temperatury, podblatowa	600x600x800	1	HANDEL	-	
-	Niszczarka do dokumentów	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Regał wiszący biurowy	-	2	HANDEL	-	
	Stolik okolicznościowy		1	HANDEL		
-	Szafka zamykana na klucz.	350x350x1800	5		-	
-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	2	HANDEL	-	
-	Zestaw meblowy z zabudowanym zlewem i lodówką podblatową.	-	1		-	

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Pokój lekarzy - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.25	<i>Powierzchnia</i>	19,1	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzewnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki
Instalacja C.W.	do umywalki
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 5, 3 wym/h

Wypozażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		5	HANDEL		
-	Drukarka.	-	1		-	
-	Fotel do biurka	-	5	HANDEL		
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Niszczarka do dokumentów	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Regał wiszący biurowy	-	5	HANDEL	-	
-	Szafka biurowa niska		1		-	
-	Szafka zamykana na klucz.	350x350x1800	5		-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	5	HANDEL	-	

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Magazyn - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.26	<i>Powierzchnia</i>	2	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +16°C
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m ³ /h

Wyposażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Szafa magazynowa	-	1	HANDEL	-	zabudowa na całą szerokość pomieszczenia

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Gabinet echo serca 1 - VI Piętro	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.27	<i>Powierzchnia</i> 19,4 <i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę posadzka antyelektrostatyczna
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx pomieszczenie grupa 2
Instalacje teletechniczne	gniazdo sieci komputerowej instalacja zasilania rezerwowego IT
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +22- +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki
Instalacja C.W.	do umywalki
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 3, 2 wym/h
Gazy medyczne	próżnia: do punktu poboru na ścianie sprężone powietrze: 1 pkt poboru na ścianie tlen: do pkt. poboru na ścianie

Wypożyczenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		3	HANDEL		
-	Drukarka.	-	1		-	
-	Echokardiograf	-	1		ECHO	
-	Fotel do biurka	-	3	HANDEL		
-	Kozetka do badań lekarskich.	ok 1850x550x500	1	HANDEL	-	
	Krzesło szpitalne		1			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Parawan w systemie sufitowym z zastoną antybakteryjną	2,5	1		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Regał wiszący biurowy	-	3	HANDEL	-	
-	Szafka biurowa niska		1		-	
-	Szafka zamykana na klucz.	350x350x1800	3		-	
-	Taboret obrotowy.	-	1		-	

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA

	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	3	HANDEL	-

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	WC personelu - VI Piętro	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.27a	<i>Powierzchnia</i> 2,3 <i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
------------------------------	---

Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
-------------------------------	---

Instalacje teletechniczne	instalacja przyzykowa (przywoławcza)
----------------------------------	--------------------------------------

Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
------------------------	--

Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
-----------------------------	--------------------------

Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
------------------------	--------------------------

Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m ³ /h, podciśnienie
-------------------	--

Wypożyczenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Gabinet echo serca 2 - VI Piętro	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.28	<i>Powierzchnia</i> 19,1 <i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę posadzka antyelektrostatyczna
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx pomieszczenie grupa 2
Instalacje teletechniczne	gniazdo sieci komputerowej instalacja zasilania rezerwowego IT
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +22- +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki
Instalacja C.W.	do umywalki
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 3, 2 wym/h
Gazy medyczne	próżnia: do punktu poboru na ścianie sprężone powietrze: 1 pkt poboru na ścianie tlen: do pkt. poboru na ścianie

Wypożyczenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		2	HANDEL		
-	Drukarka.	-	1		-	
-	Echokardiograf	-	1		ECHO	
-	Fotel do biurka	-	2	HANDEL		
-	Kozetka do badań lekarskich.	ok 1850x550x500	1	HANDEL	-	
	Krzesło szpitalne		1			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Parawan w systemie sufitowym z zastoną antybakteryjną	2,5	1		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Regał wiszący biurowy	-	3	HANDEL	-	
-	Szafka biurowa niska		1		-	
-	Szafka zamykana na klucz.	350x350x1800	3		-	
-	Taboret obrotowy.	-	1		-	

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA

	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	2	HANDEL	-

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Przedsionek - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.28a	<i>Powierzchnia</i>	8,4	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

Instalacje elektryczne gniazda wtykowe 230 V
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
oświetlenie ogólne, nocne i ewakuacyjne

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +20°C
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

Wentylacja wentylacja kanałowa ciągła min. 2 wym/godz.

Wypożyczenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Regał biurowy z szafkami zamykanymi	-	1	HANDEL	-	
-	Szafka zamykana na klucz.	350x350x1800	2		-	

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Pomieszczenie porządkowe - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.30	<i>Powierzchnia</i>	2,8	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	malowanie emulsyjne akrylowe okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywiniciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +16°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do kratki ściekowej do króćców do zlewu na wysokość 50 cm od posadzki
Instalacja C.W.	do króćców do zlewu na wysokość 50 cm od posadzki
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m ³ /h, podciśnienie

Wypożyczenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Szafa na sprzęt porządkowy i środki czystości	-	1	TRIBO	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wózek sprzątacza	1040 x 510 x 1100	1		WSP-03	
-	Zlew porządkowy ze stali nierdzewnej	min.600x600x500	1	HANDEL	-	montowany na wysokości 50 cm od posadzki

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Magazyn - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.68	<i>Powierzchnia</i>	7,4	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinieciem na ścianę
Instalacje elektryczne	oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +16°C
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m ³ /h

Wyposażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Szafa magazynowa metalowa, malowana proszkowo	-	4		-	

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Magazyn - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.68a	<i>Powierzchnia</i>	7,3	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +16°C
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m ³ /h

Wypośaenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Szafa magazynowa metalowa, malowana proszkowo	-	4		-	
-	Szafka wisząca dwudrzwiowa.	-	4	HANDEL	-	

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ		
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Kuchnia oddziałowa - VI Piętro		
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.69	<i>Powierzchnia</i>	14,8 <i>Segment</i> -

Wykończenie budowlane	gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 300 lx
Instalacje teletechniczne	gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki do urządzeń technologicznych do zlewozmywaka
Instalacja C.W.	do umywalki do zlewozmywaka
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 100 m ³ /h, podciśnienie

Wypożyczenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Czajnik elektryczny bezprzewodowy	-	1	HANDEL		
	Krzesło szpitalne		2			
-	Lodówka	810x700x1980	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stół kwadratowy	-	1		-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw meblowy z zabudowanym	-	1		-	
-	Zestaw meblowy z zabudowanymi szafkami.	-	1		-	
	Zmywarka z funkcją wyparzania i zmiękcaczem automatycznym wody	630 x 562 x 825	1	HANDEL		

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Pomieszczenie gospodarcze - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.70	<i>Powierzchnia</i>	15,2	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +16°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do kratki ściekowej do króćców do umywalki
Instalacja C.W.	do króćców do umywalki
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min.50 m ³ /h

Wyposażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		1	HANDEL		
-	Fotel do biurka	-	1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Szafa magazynowa metalowa, malowana proszkowo	-	7		-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	1	HANDEL	-	
-	Zestaw meblowy z zabudowaną umywalką	900x600x850	1		-	

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Śluza izolacji - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.71	<i>Powierzchnia</i>	2,7	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx oświetlenie ogólne, nocne i ewakuacyjne
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Wentylacja	podciśnienie w stosunku do komunikacji wentylacja kanałowa ciągła min. 1,5 wym/godz, podciśnienie

Wypośażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Izolatka - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.71a	<i>Powierzchnia</i>	8,8	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzewnikowe, grzejniki higieniczne
Wentylacja	podciśnienie w stosunku do służy wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 1, 1,5 wym/h, podc.
Gazy medyczne	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

Wypożyczenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Krzesło szpitalne		1			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Łóżko szpitalne z barierkami, leże 4-segmentowe, blokada kół	2000 x 900 x 550/1010	1	STIEGELMEYER	DEKA	
-	Materac w pokrowcu zmywalnym do łóżka szpitalnego	2000x880x100	1	STIEGELMEYER	-	
-	Oprawa szpitalna 1-stanowiskowa OVA(kaseton elektryczno-gazowy naścienny w układzie poziomym)	1600x160/168	1	TechMed	ISA9000	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	
	Szafka przyłóżkowa (bez blatu	430 x 410 x 210	1	STIEGELMEYER	VELO	
-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Łazienka - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.71b	<i>Powierzchnia</i>	2,9	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	instalacja przyzywowa (przywoławcza)
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min.150 m ³ /h, podciśnienie

Wypożyczenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Gabinet zabiegowy - VI Piętro	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.72	<i>Powierzchnia</i> 15,3 <i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowego malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę posadzka antyelektrostatyczna
Instalacje elektryczne	do urządzeń technologicznych gniazda wtykowe 230 V instalacja zasilania rezerwowego IT oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx pomieszczenie grupa 2
Instalacje teletechniczne	gniazdo sieci komputerowej
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki z baterią bezdostawową do zlewozmywaka
Instalacja C.W.	do umywalki z baterią bezdostawową do zlewozmywaka
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 2, 1,5 wym/h
Gazy medyczne	próżnia: do punktu poboru na ścianie sprężone powietrze: do pkt. poboru na ścianie tlen: do pkt. poboru na ścianie

Wypożyczenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Aparat EKG	-	1	HANDEL	-	
-	Aparat RR	-	1		-	
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		1	HANDEL		
-	Fotel do biurka	-	1	HANDEL		
-	Fotel do pobierania krwi.	-	1	HANDEL	-	
-	Kozetka do badań lekarskich.	ok 1850x550x500	1	HANDEL	-	
	Krzesło szpitalne		1			
-	Lodówka z czytnikiem temperatury, podświetlowa	600x600x800	2	HANDEL	-	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA

-	Skaner do kodów paskowych	-	1	-	-
-	Stojak medyczny bez regulacji wysokości	śr. 610	1	TechMed	SMP-03
-	Taboret obrotowy.	-	1	-	-
	Wiadro plastikowe z uchyloną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		
-	Wózek oddziałowy	645x425x905	1	TechMed	
-	Wózek wielofunkcyjny z wyposażeniem	850x550x100	1	TechMed	MULTI-03/ST
-	Zestaw mebli medycznych górnych i dolnych z zabudowaną umywalką i zlewem.	-	1	-	-

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Pokój 2-łóżkowy - VI Piętro	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.73	<i>Powierzchnia</i> 15,5 <i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min. 1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki
Instalacja C.W.	do umywalki
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 3, 1,5 wym/h
Gazy medyczne	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

Wypożyczenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Krzesło szpitalne		2			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Łóżko szpitalne z barierkami, leże 4-segmentowe, blokada kół	2000 x 900 x 550/1010	2	STIEGELMEYER	DEKA	
-	Materac w pokrowcu zmywalnym do łóżka szpitalnego	2000x880x100	2	STIEGELMEYER	-	
-	Oprawa szpitalna 1-stanowiskowa OVA(kaseton elektryczno-gazowy naścienny w układzie poziomym)	1600x160/168	2	TechMed	ISA9000	
-	Parawan w systemie sufitowym z zastoną antybakteryjną	2,5	1		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA

	Szafka przyłóżkowa (bez blatu	430 x 410 x 210	2	STIEGELMEYER	VELO
-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Pokój 2-łóżkowy - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.73a	<i>Powierzchnia</i>	15,5	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min. 1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki
Instalacja C.W.	do umywalki
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 3, 1,5 wym/h
Gazy medyczne	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

Wypożyczenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Krzesło szpitalne		2			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Łóżko szpitalne z barierkami, leże 4-segmentowe, blokada kół	2000 x 900 x 550/1010	2	STIEGELMEYER	DEKA	
-	Materac w pokrowcu zmywalnym do łóżka szpitalnego	2000x880x100	2	STIEGELMEYER	-	
-	Oprawa szpitalna 1-stanowiskowa OVA(kaseton elektryczno-gazowy naścienny w układzie poziomym)	1600x160/168	2	TechMed	ISA9000	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	
	Szafka przyłóżkowa (bez blatu	430 x 410 x 210	2	STIEGELMEYER	VELO	
-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-	

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA

	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		
-	Wózek pod aparaturę medyczną z wyposażeniem	670x540x1400	1	TechMed	AP-3

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Pokój socjalny pielęgniarek - VI Piętro	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.74	<i>Powierzchnia</i> 10,3 <i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki do zlewozmywaka
Instalacja C.W.	do umywalki do zlewozmywaka
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 2, 1,5 wym/h

Wypożyczenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Czajnik elektryczny bezprzewodowy	-	1	HANDEL		
	Fotel tapicerowany (kubelkowy)	800x800x450/900	2	HANDEL		
	Kanapotapeczan	ok.2000x600x450/900	1	HANDEL		
-	Lodówka z czytnikiem temperatury, podblatowa	600x600x800	1	HANDEL	-	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
	Stolik okolicznościowy		1	HANDEL		
-	Szafka dzielona, zamykana na klucz.	-	1		-	5x4, każda zamykana na klucz
-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw meblowy z zabudowanym zlewem i umywalką.	wyk. Indywidualne	1	HANDEL	-	

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Punkt pielęgniarski - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.74a	<i>Powierzchnia</i>	6,1	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej (4 gniazda) instalacja przyzykowa-centralna instalacja zasilania CCTV-odbiór podglądu kamer
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 2, 1,5 wym/h

Wypożyczenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Centralna pielęgniarska	-	1		-	
-	Drukarka.	-	1		-	
-	Lada zabudowana	-	1		-	
-	Monitor modułowy pozwalający mierzyć podstawowe parametry funkcji życiowych.	-	2	HANDEL	-	
-	Skaner do kodów paskowych	-	1		-	
-	Szafa biurowa zabudowana.	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	2	HANDEL	-	

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Brudownik - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.75	<i>Powierzchnia</i>	10,1	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 400 V, do urządzeń technologicznych gniazdo wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 300 lx
Instalacje teletechniczne	gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +16°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do kratki ściekowej do króćców do urządzeń technologicznych do zlewu
Instalacja C.W.	do króćców do zlewu
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 100 m ³ /h, podciśnienie

Wypożyczenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Myjnia-dezynfektor do urządzeń sanitarnych i utensyliów	500x450x1730	1	Unitechnika	Meiko Topline 20	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Regał magazynowy do przechowywania czystych naczyń sanitarnych (baseny, kaczki).	ok.800x300x1800	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Wózek do worków foliowych pojedynczy 60l	415x440x1050	2	ALVO	2-100-4	
-	Zlew porządkowy ze stali nierdzewnej	min.600x600x500	1	HANDEL	-	

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Pokój Przygotowawczy Pielęgniarek - VI Piętro	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.77	<i>Powierzchnia</i> 15,1 <i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	do urządzeń technologicznych gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazdo sieci komputerowej
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzewnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki z baterią bezdotykową do zlewozmywaka
Instalacja C.W.	do umywalki z baterią bezdotykową do zlewozmywaka
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 2, 1,5 wym/h

Wyposażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		1	HANDEL		
-	Fotel do biurka	-	1	HANDEL		
-	Lodówka	810x700x1980	1	HANDEL	-	
-	Lodówka medyczna	-	2		-	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Skaner do kodów paskowych	-	1		-	
-	Szafa lekarska.	-	4		-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	1	HANDEL	-	
-	Zestaw mebli medycznych górnych i dolnych z zabudowaną umywalką i zlewem.	-	1		-	

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Magazyn czysty - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.77b	<i>Powierzchnia</i>	2,6	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +16°C
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m ³ /h

Wyposażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Szafa magazynowa metalowa, malowana proszkowo	-	2		-	

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Sala INK 1ł. - VI Piętro	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.78	<i>Powierzchnia</i> 15,3 <i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę posadzka antyelektrostatyczna
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V gniazda wtykowe 230 V do urządzeń techn. (kardiomonitor), 1 szt./stanowisko gniazda wtykowe 230 V do urządzeń technologicznych (kardiomonitor), 1 szt./stan. instalacja zasilania rezerwowego IT oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx pomieszczenie grupa 2
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej, min. 2 gniazda RJ45 /stanowisko instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzewnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki z baterią bezdostawową
Instalacja C.W.	do umywalki z baterią bezdostawową
Wentylacja	klasa czystości pomieszczenia-S2 t=+20-24°C, ±1,5°C, f=30-65% , 5,5 wym/godz., nadciśnienie+10%
Klimatyzacja	filtry p/bakteryjne przy nawiewie klasa czystości pomieszczenia-S2
Gazy medyczne	próżnia: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko sprężone powietrze: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko tlen: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko

Wypożyczenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Kardiomonitor wielofunkcyjny	-	1		Physio-Control 202	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Łóżko wielofunkcyjne elektryczne z barierkami, pilotem, półką, przechytem bocznym	-	1	STIEGELMEYER	SICURO TERA	
-	Materac przeciwoleżeniowy zmiennociśnieniowy (pompa, pokrowiec)	-	1	STIEGELMEYER	IMPULSE	
-	Panel elektryczno-gazowy naścienny pionowy 1-stanowiskowy.	-	1		-	
-	Parawan w systemie sufitowym z zasłoną antybakteryjną	2,5	1		-	

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA

-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1	-	-
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pompa infuzyjna jednororowa	-	4	HANDEL	-
-	Pulsoksymetr przenośny	-	1	HANDEL	-
-	Respirator objętościowo - zmienny	-	1	Ekomark	-
-	Ssak próżniowy	-	1	ŁOMIANKI	-
-	System szynowy intensywnej opieki medycznej (z osprzętem).		1		-
-	Szafka przyłóżkowa (z blatem bocznym)	400x500x810	1	STIEGELMEYER	VELO
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Sala INK 1ł. - VI Piętro	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.79	<i>Powierzchnia</i> 15,3 <i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę posadzka antyelektrostatyczna
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V gniazda wtykowe 230 V do urządzeń techn. (kardiomonitor), 1 szt./stanowisko gniazda wtykowe 230 V do urządzeń technologicznych (kardiomonitor), 1 szt./stan. instalacja zasilania rezerwowego IT oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx pomieszczenie grupa 2
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej, min. 2 gniazda RJ45 /stanowisko instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzewnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki z baterią bezdostawczą
Instalacja C.W.	do umywalki z baterią bezdostawczą
Wentylacja	klasa czystości pomieszczenia-S2 t=+20-24°C, ±1,5°C, f=30-65% , 5,5 wym/godz., nadciśnienie+10%
Klimatyzacja	filtry p/bakteryjne przy nawiewie klasa czystości pomieszczenia-S2
Gazy medyczne	próżnia: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko sprężone powietrze: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko tlen: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko

Wypozaenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Kardiomonitor wielofunkcyjny	-	1		Physio-Control 202	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Łóżko wielofunkcyjne elektryczne z barierkami, pilotem, półką, przechytem bocznym	-	1	STIEGELMEYER	SICURO TERA	
-	Materac przeciwoleżeniowy zmiennociśnieniowy (pompa, pokrowiec)	-	1	STIEGELMEYER	IMPULSE	
-	Panel elektryczno-gazowy naścienny pionowy 1-stanowiskowy.	-	1		-	
-	Parawan w systemie sufitowym z zasłoną antybakteryjną	2,5	1		-	

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA

-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1	-	-
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pompa infuzyjna jednororowa	-	4	HANDEL	-
-	Pulsoksymetr przenośny	-	1	HANDEL	-
-	Respirator objętościowo - zmienny	-	1	Ekomark	-
-	Ssak próżniowy	-	1	ŁOMIANKI	-
-	System szynowy intensywnej opieki medycznej (z osprzętem).		1		-
-	Szafka przyłóżkowa (z blatem bocznym)	400x500x810	1	STIEGELMEYER	VELO
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Dyżurka pielęgniarek - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7.80	<i>Powierzchnia</i>	17,8	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę posadzka antyelektrostatyczna
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V instalacja zasilania rezerwowego IT oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx pomieszczenie grupa 2
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej (min.12 gniazd) instalacja przyzywowa-centralka instalacja zasilania CCTV-odbior podglądu kamer
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 1, 1,5 wym/h

Wypożyczenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Centralka pielęgniarska	-	1		-	
-	Drukarka.	-	1		-	
-	Lada zabudowana	-	1		-	
-	Monitor modułowy pozwalający mierzyć podstawowe parametry funkcji życiowych.	-	6	HANDEL	-	
-	Skaner do kodów paskowych	-	1		-	
	Szafka	-	1	HANDEL	-	176x30x90
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	2	HANDEL	-	

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Komunikacja - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7/a	<i>Powierzchnia</i>	91,8	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	drzwi i narożniki ścian zabezpieczone przed uderzeniem gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojniczo-porcze naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx oświetlenie ogólne, nocne i ewakuacyjne
Instalacje teletechniczne	instalacja zasilania CCTV punkty dystrybucyjne sieci Wi-Fi
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 1 wym/godz.

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Komunikacja - VI Piętro	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7/b	<i>Powierzchnia</i> 47,9 <i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	drzwi i narożniki ścian zabezpieczone przed uderzeniem gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojniczo-poręczki naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx oświetlenie ogólne, nocne i ewakuacyjne
Instalacje teletechniczne	instalacja kodowa (kontrola wejść) instalacja zasilania CCTV punkty dystrybucyjne sieci Wi-Fi
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 1 wym/godz.

<i>Dział</i>	ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Hall - VI Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	7/c	<i>Powierzchnia</i>	58,8	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	drzwi i narożniki ścian zabezpieczone przed uderzeniem gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojniczo-poręczki naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx oświetlenie ogólne, nocne i ewakuacyjne
Instalacje teletechniczne	punkty dystrybucyjne sieci Wi-Fi
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Klimatyzacja	1,0 wym./godz.