



- uwaga:
- 1. instalacje należy zaizolować zgodnie z obowiązującymi przepisami, izolacją NRO
- 2. instalacje rurowe i instalacje wentylacyjne prowadzone po dachu zabezpieczyć płaszczem z płachy aluminiowej
- 3. Przed wykonaniem podłogi zebrać odpady z budowy
- 4. wszystkie wentylatory podłogi czy też zasilać
- 5. kanały wentylacyjne prowadzi na podkonstrukcjach typu big foot
- 6. urz. drenaż montować 0,5 m podłogi dachowa na podkonstrukcji

<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div>Predsjedništvo Organizacji Inwestycji Alplan Sp. z o.o. ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz, tel. 52 348 84 10, fax 52 348 84 11 e-mail: biuro@alplan.com.pl, www.alplan.com.pl NIP: 967-125-78-54</div></div>		
FACD / PHASE:		
PROJEKT WYKONAWCZY		
TYTUŁ / SUBJECT:		
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB ODDZIAŁU INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO W BUD. NR 3, PIĘTRO VI - STRONA PÓŁNOČNA		
ACRES / ADDRESS:		
UL. POWSTANCÓW WARSZAWY 5, 85-681 BYDGOSZCZ		
BRANCH / INDUSTRY:		
SANITARNA		
BENEFITOR / CLIENT:		
10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNYCH PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ		
PROJECTANT / DESIGNER		
mgr inż. Marcin Surowiec	NR DED. O'NADAWA/UPIRNIENIE	
POM/0016/POOS/ds	PODSP. / SIGNATURE	
SPECJALNOŚĆ / SPECIALITY		
Upewnienienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno ci instalacyjnej		
mgr inż. Paweł Lesman		
POM/0056/POOS/10		
SPECJALNOŚĆ / SPECIALITY		
Upewnienienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno ci instalacyjnej		
SPRAWCZANOŚĆ / VERIFIED BY		
	NR DED. O'NADAWA/UPIRNIENIE	
	PODSP. / SIGNATURE	
SPECJALNOŚĆ / SPECIALITY		
SPRAWCZANOŚĆ / DRAFTED BY		
	PODSP. / SIGNATURE	
TEMAT / SUBJECT		
rzut dachu WENTYLACJA,	NR PRZEBUDU/ DRAWING NUMBER	REKAWICA
	HV04	
DATA / DATE		SKALA / SCALE
STYCZE 2023		1:10