



- | UWAGA | |
|-------|---|
| 1. | Maszyty odgromowe łączyć do najbliższych zwodów poziomych istniejącej inst. odgromowej |
| 2. | Przewody prowadzić w istniejących korytach elektrycznych |
| 3. | Poza korytami przewody układać w osłonach rurkach RKGŁ odpornych na UV |
| 4. | Długość kabla w wypustach przewodzić, tak aby możliwe było połączenie zasilanego urządzenia. |
| 5. | Przewody uziemiające poprowadzić do najbliższej szyny uziemiającej |
| 6. | Zabrania się łączenia przewodów PE z instalacją odgromową |
| 7. | Wyszarzone elementy instalacji odgromowej zaprojektowane zgodnie z opracowaniem pn. " PRZEBUDOWA POMIESZCZEN DLA POTRZEB ODDZIAŁU KLINICZNEGO GASTROENTEROLOGICZNEGO W BUD. NR 3, PIĘTRO VII - STRONA PÓŁNOCNA" |

<div>Złotych 7</div> <div>Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.o. ul. Mahometowa 14, 85-90 Bydgoszcz, tel. 52 368 84 00, fax 52 368 84 11 e-mail: biuro@allplan.com.pl, www.allplan.com.pl NIP: 867 125 78 54</div>					
FACH / PHASE:					
PROJEKT WYKONAWCZY					
TYTUŁ / SUBJECT:					
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB ODDZIAŁU INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO W BUD. NR 3, PIĘTRO VI - STRONA PÓŁNOCA					
ADRES / ADDRESS:					
UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5, 85-681 BYDGOSZCZ					
BRANŻA / INDUSTRY:					
ELEKTRYCZNA					
INWESTOR / CLIENT:					
10 WOJSKOWY SZPITAL CHIRURGICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ					
PROJEKTANT / DESIGNER		NR DEC. O NADANIU UPRAWNIENIA		PODPIS / SIGNATURE	
mgr inż. Dariusz Naruszewicz		WAM/0068/PWOE/11			
SPECJALNOŚĆ / SPECIALITY: Upewnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych					
SPECJALNOŚĆ / SPECIALITY					
SPRAWDZIŁ/WERYFIKOWAŁ		NR DEC. O NADANIU UPRAWNIENIA		PODPIS / SIGNATURE	
mgr inż. Tomasz Niedzwiecki		PDL/0058/PWOE/11			
SPECJALNOŚĆ / SPECIALITY: Upewnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych					
OPRACOWAŁ / CRAFTED BY				PODPIS / SIGNATURE	
Jakub Czuczko					
TOMAT / SUBJECT		NR PRZYSŁANYCH / DRAWING NUMBER		ROZMIAR	
RZUT DACHU _Instalacja elektryczna		E-3			
DATA / DATE				SKALA / SCALE	
STYCZEN 2023				1:100	